

*ASUNTO: Autorización Administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Félix González, S.A. con domicilio en Don Benito, Ayala, 3, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Anillo subterráneo «Sector Grande» sector «Mariño».

Final: Anillo subterráneo «Sector Grande» sector «Escuelas de San Juan».

Términos municipales afectados: Don Benito.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Cobre.

Longitud total en Kms.: 0,004.

Emplazamiento de la línea: C/ Nueva, s/n.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,000/0,230/0,133.

Potencia total en transformadores: 315 (KVA).

Emplazamiento: Don Benito. Calle Nueva, s/n.

Presupuesto en pesetas: 4.520.785.

Finalidad: Mejora de la red en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001998-012699.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 10 de enero de 1990.

*ASUNTO: Autorización Administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hidroeléctrica Española, S.A. con domicilio en Madrid, Claudio Coello, 33, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Línea general Villar del Pedroso.

Final: C.T. proyectado.

Términos municipales afectados: Villar del Pedroso.

Tipos de línea: Aérea y Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 20.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio Acero. Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,375.  
Apoyos: Metálicos.  
Número total de apoyos de la línea: 4.  
Crucetas: Rectas. Metálicas.  
Aisladores: Tipo rígido. Material vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Casco urbano Villar del Pedroso.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Villar del Pedroso. Vía pública Villar del Pedroso.

**INSTALACIONES DE BAJA TENSION:**

Tipo: Aérea, trenzada sobre fachada.

Longitud total en Kms.: 1,310.

Voltaje: 380/220.

Potencia: 0 (KW).

Abonados previstos: 25.

Presupuesto en pesetas: 9.654.571.

Finalidad: Suministro de energía eléctrica.

Referencia del expediente: 10/AT-004513-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 25 de noviembre de 1988.

*ASUNTO: Autorización Administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hidroeléctrica Española, S.A. con domicilio en Madrid, Claudio Coello, 55, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Línea eléctrica de media tensión a 20 KV y C.T. de 250 KVA para mejora suministro eléctrico en Tiétar del Caudillo (Talayueta).

Final: Apoyo n.º 4.

Términos municipales afectados: Tiétar del Caudillo.

Tipos de línea: Aérea y Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 20.