

ASUNTO: Autorización Administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Félix González, S.A. con domicilio en Don Benito, Ayala, 3, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Anillo subterráneo «Sector Grande» sector «Mariño».

Final: Anillo subterráneo «Sector Grande» sector «Escuelas de San Juan».

Términos municipales afectados: Don Benito.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Cobre.

Longitud total en Kms.: 0,004.

Emplazamiento de la línea: C/ Nueva, s/n.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,000/0,230/0,133.

Potencia total en transformadores: 315 (KVA).

Emplazamiento: Don Benito. Calle Nueva, s/n.

Presupuesto en pesetas: 4.520.785.

Finalidad: Mejora de la red en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001998-012699.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 10 de enero de 1990.

ASUNTO: Autorización Administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hidroeléctrica Española, S.A. con domicilio en Madrid, Claudio Coello, 33, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea general Villar del Pedroso.

Final: C.T. proyectado.

Términos municipales afectados: Villar del Pedroso.

Tipos de línea: Aérea y Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 20.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero. Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,375.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 4.

Crucetas: Rectas. Metálicas.

Aisladores: Tipo rígido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Casco urbano Villar del Pedroso.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Villar del Pedroso. Vía pública Villar del Pedroso.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Aérea, trenzada sobre fachada.

Longitud total en Kms.: 1,310.

Voltaje: 380/220.

Potencia: 0 (KW).

Abonados previstos: 25.

Presupuesto en pesetas: 9.654.571.

Finalidad: Suministro de energía eléctrica.

Referencia del expediente: 10/AT-004513-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 25 de noviembre de 1988.

ASUNTO: Autorización Administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hidroeléctrica Española, S.A. con domicilio en Madrid, Claudio Coello, 55, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea eléctrica de media tensión a 20 KV y C.T. de 250 KVA para mejora suministro eléctrico en Tiétar del Caudillo (Talayuela).

Final: Apoyo n.º 4.

Términos municipales afectados: Tiétar del Caudillo.

Tipos de línea: Aérea y Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 20.

Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio Acero. Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,571.
 Apoyos: Metálicos.
 Número total de apoyos de la línea: 4.
 Crucetas: Bóveda.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Extrarradio de Tiétar del Caudillo.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores: 250 (KVA).
 Emplazamiento: Tiétar del Caudillo. Junto campo de deportes de Tiétar del Caudillo.

INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN:

Tipo: Subterránea, simplemente enter aérea.
 Longitud total en Kms.: 0,585.
 Voltaje: 380/220.
 Potencia: 0 (KW).
 Abonados previstos: 0.
 Presupuesto en pesetas: 6.255.974.
 Finalidad: Suministro de energía eléctrica.
 Referencia del expediente: 10/AT-004601-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 31 de julio de 1989.

ASUNTO: Autorización Administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hidroeléctrica Española, S.A. con domicilio en Madrid, Claudio Coello, 55, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea M.T. E.T. Almaraz-C.N. Almaraz
 Final: C.T. proyectado.
 Términos municipales afectados: Almaraz.
 Tipos de línea: Aérea y Subterránea.
 Tensión de servicio en KV: 15.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio Acero. Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,314.
 Apoyos: Metálicos.
 Número total de apoyos de la línea: 4.
 Crucetas: Bóveda. Rectas.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Avda. de Extremadura.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 15,000/20,000 - 0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores: 250 (KVA).
 Emplazamiento: Almaraz. Nueva urbanización, Avda. de Extremadura.

INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN:

Tipo: Subterránea, simplemente enter.
 Longitud total en Kms.: 0,517.
 Voltaje: 380/220.
 Potencia: 180 (KW).
 Abonados previstos: 120.
 Presupuesto en pesetas: 6.126.679.
 Finalidad: Distribución de energía eléctrica en BT
 Referencia del expediente: 10/AT-004670-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66 y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 12 de mayo de 1989.

ASUNTO: Autorización Administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDUERO, S.A. con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 3, bis de la línea aérea de M.T. La Roca-La Nava.
 Final: C.T. proyectado.
 Términos municipales afectados: La Roca de la Sierra.
 Tipos de línea: Aérea y Subterránea.