

*ANUNCIO de 31 de mayo de 1989, de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Viena, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Línea Coria-Torrejoncillo, propiedad de Eléctricas Pitarch, S.A.  
Final: C.T. proyectado.  
Términos municipales afectados: Torrejoncillo.  
Tipos de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio-acero.  
Longitud en kilómetros: 0,315.  
Apoyos: Hormigón-metálico.  
Número total de apoyos de la línea: 4.  
Crucetas: Rectas, metálicas.  
Aisladores: Tipo, suspendido; material, vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Carretera Cáceres-Ciudad Rodrigo.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.  
Número de transformadores: Número 1.  
Relación de transformación: 13,200/0,230/0,133.  
Potencia total en transformadores: 100 (KVA).  
Emplazamiento: Torrejoncillo. Carretera de Cáceres-Ciudad Rodrigo (frente a Escuela E.G.B.).  
Presupuesto en pesetas: 1.607.353.  
Finalidad: Suministro a nuevas instalaciones y mejora del servicio.  
Referencia del expediente: 10/AT-004674-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio

Cáceres, 31 de mayo de 1989

*ANUNCIO de 31 de mayo de 1989, de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Viena, 1, solicitando

autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo número 59 línea Cáceres-Torre-mocha propiedad de Eléctricas Pitarch, S.A.  
Final: Apoyo de derivación a C.T. 1 de Sierra de Fuentes.  
Términos municipales afectados: Sierra de Fuentes.  
Tipos de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio, acero.  
Longitud en kilómetros: 2,646.  
Apoyos: Hormigón, metálico.  
Número total de apoyos de la línea: 20.  
Crucetas: Nape Voute, metálicas.  
Aisladores: Tipo, suspendido; material, vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Circunvalación de Sierra de Fuentes.  
Presupuesto en pesetas: 3.999.931.  
Finalidad: Desvío por edificaciones.  
Referencia del expediente: 10/AT-004672-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio

Cáceres, 31 de mayo de 1989

*ANUNCIO de 10 de abril de 1989, de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Viena, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Centro de Transformación «La Soledad».  
Final: Centro de Transformación proyectado.  
Términos municipales afectados: Garrovillas.  
Tipos de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv: 13,8.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud en kilómetros: 0,230.  
Emplazamiento de la línea: Calle Soledad, Gabriel y Galán y Plaza Generalísimo Franco.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,800/0,230/0,133.

Potencia total en transformadores: 250 KVA.

Emplazamiento: Garrovillas, Plaza Generalísimo Franco.

**INSTALACIONES DE BAJA TENSION:**

Tipo: Subterránea, simplemente enter.

Longitud total en Kms.: 0,078.

Voltaje: 230/133.

Potencia: 200 KW.

Abonados previstos: 1.

Presupuesto en pesetas: 4.499.121.

Finalidad: Suministro a corral de comedia y mejora del servicio de un sector.

Referencia del expediente: 10/AT-004653-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio

Cáceres, 10 de abril de 1989

*ANUNCIO de 10 de abril de 1989, de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Viena, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo núm. 7. Línea Valdefuentes-Casas de Don Antonio, propiedad de Eléctrica del Oeste, S.A.

Final: C.T. proyectado.

Términos municipales afectados: Valdefuentes.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud en kilómetros: 0,726.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos en la línea: 5.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo rígido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Mejora del servicio de Valdefuentes.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/0,230/0,133.

Potencia total en transformadores: 250 KVA.

Emplazamiento: Valdefuentes. La Cuesta.

**INSTALACIONES DE BAJA TENSION:**

Tipo: Aérea.

Longitud total en Kms.: 0,160.

Voltaje: 230/133.

Potencia: 200 KW.

Abonados previstos: 300.

Presupuesto en pesetas: 3.215.566.

Finalidad: Mejora del servicio en Valdefuentes.

Referencia del expediente: 10/AT-004654-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio

Cáceres, 10 de abril de 1989

*ANUNCIO de 10 de abril de 1989, de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Viena, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Línea Cáceres-Casar, propiedad de Eléctricas Pitarch, S.A.

Final: C.T. proyectado en el Egido.

Términos municipales afectados: Casar de Cáceres.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio. Aluminio. Aluminio.

Longitud en kilómetros: 1,670.

Apoyos: Hormigón. Metálico.

Número total de apoyos en la línea: 13.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo rígido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Casar de Cáceres.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Intemperie.