

proposiciones finalizará a las catorce horas del vigésimo día hábil, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el D.O.E.

Mérida, 27 de noviembre de 1992.

### CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

*ANUNCIO de 6 de octubre de 1992, autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013075.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Línea C.T. Abtusa 2 a C.T. Central Lechera.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV.: 20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,015.

Emplazamiento de la línea: Urbanización Abtusa.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/0,380.

Potencia total en transformadores: 630 (KVA).

Emplazamiento: Badajoz. Urbanización Abtusa.

Presupuesto en pesetas: 4.049.600.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013075.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66 y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el pla-

zo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 6 de octubre de 1992.

*ANUNCIO de 9 de octubre de 1992, autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013244.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Línea Subt. 20 KV del C.T. Conquistadores N-2 al C.T. Conquistadores N-1.

Final: Residencia militar.

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV.: 20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,073.

Emplazamiento de la línea: Avda. Fernando Calzadilla.

Presupuesto en pesetas: 1.324.984.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013244.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66 y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de octubre de 1992.

*ANUNCIO de 9 de octubre de 1992, autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013245.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Caste-

lar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Polígono Nueva Ciudad N-1.  
Final: Línea del C.T. N-1 al C.T. N-3 del Polígono Nueva Ciudad de Mérida  
Término municipal afectado: Mérida.  
Tipos de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en KV.: 15/20.  
Materiales: Nacional.  
Conductores: Aluminio. Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,844.  
Emplazamiento de la línea: Polígono Nueva Ciudad.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
Número de transformadores: 1.  
Relación de transformación:  
20,000/15,000/0,220.  
Potencia total en transformadores: 400 (KVA).  
Emplazamiento: Mérida. Centro Comercial  
Continente  
Presupuesto en pesetas: 10.195.670.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del expediente: 06/AT-001788-013245.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66 y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de octubre de 1992.

*ANUNCIO de 9 de octubre de 1992, autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013246.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-73 línea 5 KV Sub. Aljucén-Gubillana.  
Final: C.T. Elvira Maza.  
Término municipal afectado: Mérida.  
Tipos de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en KV.: 15/20.  
Materiales: Nacional.  
Conductores: Aluminio. Acero.  
Longitud total en Kms.: 1,108.  
Apoyos: Metálico.  
Número total de apoyos de la línea: 8  
Emplazamiento de la línea: Apoyo N-8 al C.T. Elvira Maza.  
Presupuesto en pesetas: 3.068.879.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del expediente: 06/AT-001788-013246.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66 y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de octubre de 1992.

*ANUNCIO de 9 de octubre de 1992, autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013247.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo de paso a aéreo línea D/C 20 KV. Cementerio I y II.  
Final: Apoyo de paso a subterráneo línea D/C 20 KV. Cementerio I y II.  
Término municipal afectado: Badajoz.  
Tipos de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en KV.: 20.  
Materiales: Nacional.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,474.

Emplazamiento de la línea: Avda. Sinfiriano Madroño.

Presupuesto en pesetas: 5.235.880.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013247.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66 y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de octubre de 1992.

*ANUNCIO de 23 de noviembre de 1992, autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005456-000000.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Laura Otero, S.A., con domicilio en Miajadas, Avda. Trujillo, 127, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Línea subterránea de acometida a C.T. «Simón».

Final: C.T. Projectado.

Término municipal afectado: Miajadas.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV.: 22.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,076.

Emplazamiento de la línea: C/ Mártires en Miajadas.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 22,000 / 0,380 / 0,220 / 0,127.

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Miajadas. C/ Mártires en Miajadas.

Presupuesto en pesetas: 4.035.334.

Finalidad: Mejora del servicio en la zona.

Referencia del expediente: 10/AT-005456-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 23 de noviembre de 1992.

#### CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y COMERCIO

*ORDEN de 3 de diciembre de 1992, por la que se anuncia a concurso público el suministro de Accesorios para equipos de riego, por el procedimiento de urgencia.*

Orden de 3 de diciembre de 1992, de la Consejería de Agricultura y Comercio, por la que se anuncia a concurso público el suministro de:

—Accesorios para equipos de riego.

Por un importe máximo de 54.000.000 de pesetas, I.V.A. incluido.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Características Técnicas, se halla expuesto en la Secretaría General Técnica, Sección de Contratación de Obras y Suministros, de la Consejería de Agricultura y Comercio, calle Adriano número 4-2.ª planta, Mérida.

En dicho Pliego se contiene el modelo de proposición económica.

Plazo y lugar de presentación de ofertas hasta las 13.00 horas del día 23 de diciembre, en el Registro General de la Consejería de Agricultura y Comercio en el domicilio antes citado.

Los documentos que deberán presentar los licitadores serán reseñados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En el caso de que las proposiciones sean enviadas por Correo, deberá comunicarse de forma fehaciente a esta Secretaría General Técnica antes de que expire el plazo de presentación de las mismas.

La apertura de proposiciones se verificará por la Mesa de Contratación de la Comisión de Compras de la Junta de Extremadura, el día 28 de diciembre de 1992, en Mérida, calle Almendralejo, 14 (Consejería de Economía y Hacienda) a las 11 horas.

Mérida, 3 de diciembre de 1992.