

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Subestación transformadora de Valdeobispo.  
 Final: Línea 45 KV. «Str. Galisteo - Str. Montehermoso».  
 Términos municipales afectados: Valdeobispo. Montehermoso.  
 Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 45.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio. Acero.  
 Longitud total en Kms.: 8,963.  
 Apoyos: Metálico. Hormigón.  
 Número total de apoyos de la línea: 60.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: TT.MM. Valdeobispo y Montehermoso.

Presupuesto en pesetas: 12.784.533.  
 Finalidad: Mejorar la calidad del servicio.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-005809-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 18 de abril de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

---

***ANUNCIO de 19 de abril de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005798-000000.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista S. Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo Núm. 2040 L.A.M.T. «Arroyo y Malpartida»  
 Final: Apoyo Núm. 2087 de la misma línea.  
 Términos municipales afectados: Cáceres. Malpartida de Cáceres.

Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio. Acero.  
 Longitud total en Kms.: 3,660.  
 Apoyos: Metálico. Hormigón.  
 Número total de apoyos de la línea: 25.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Paraje «La Higuera» en el T.M. de Cáceres y Malpartida de Cáceres.

Presupuesto en pesetas: 5.865.869.  
 Finalidad: Mejora de la calidad de las instalaciones.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-005798-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 19 de abril de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

---

***ANUNCIO de 20 de abril de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-001281-000001.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista S. Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo Núm. 47 de L.A.A.T. a 45 KV. «Plasencia-Bobadilla».  
 Final: Apoyo Núm. 59 de la misma línea.  
 Términos municipales afectados: Malpartida de Plasencia.  
 Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 45.  
 Materiales: Nacionales.