

Término municipal afectado: Monesterio.
 Tipo de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv.: 15/20.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio Acero.
 Longitud total en Kms.: 0,386.
 Apoyos: Otros.
 Número total de apoyos de la línea: 3.
 Crucetas: Especial doble circuito.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Junto al cementerio (c/ Vista Hermosa).

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1
 Relación de transformación: 15,000/20,000.
 Potencia total en transformadores en KVA: 250.
 Emplazamiento: Monesterio. C/ Vista Hermosa, s/n.

Presupuesto en pesetas: 5.064.362.
 Finalidad: Distribución de energía eléctrica.
 Referencia del Expediente: 06/AT-014208-013921.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y Art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 17 de abril de 1996.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Miajadas.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 22.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,092.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Rectas.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Avda. García Siñeriz, s/n.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 22,000/398,000/233,000.
 Potencia total en transformadores en KVA: 250.
 Emplazamiento: Miajadas. Avda. García Siñeriz s/n.

Presupuesto en pesetas: 4.939.278.
 Finalidad: Atender la demanda de energía eléctrica en la zona.
 Referencia del Expediente: 10/AT-005952-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 19 de abril de 1996.—El Jefe del Servicio, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 19 de abril de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005952-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Energía de Miajadas, S.A., con domicilio en Miajadas, Avda. de Trujillo, 127, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA

Origen: Apoyo núm. 1 de la derivación del anillo de circunvalación a Miajadas al C.T. «Fabrica», propiedad de Energía de Miajadas, S.A.

ANUNCIO de 26 de abril de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013916.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cia. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA

Origen: Apoyo núm. 2 línea C.T. Plaza de Toros - C.T. San Roque núm. 3.

Final: C.T. Puente Rivilla (0367).
 Término municipal afectado: Badajoz.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 20.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,070.
 Emplazamiento de la línea: Trasera Ctra. de Sevilla, núm. 32-34, proximidades Arroyo Rivilla.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20,000.
 Potencia total en transformadores en KVA: 160.
 Emplazamiento: Badajoz. Trasera Ctra. Sevilla, núm. 32-34.

Presupuesto en pesetas: 4.600.327.
 Finalidad: Mejora de suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013916.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 26 de abril de 1996.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 26 de abril de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001618-013953.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hijos de Jacinto Guillén, S.L., con domicilio en Guareña, c/ Grande, 14, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. cubierto en la c/ Luis Chamizo (existente).
 Final: C.T. cubierto en la c/ Guareña (proyectado).
 Término municipal afectado: Zarza de Alange.
 Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 22.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,087.
 Emplazamiento de la línea: En el pueblo de La Zarza, origen en c/ Luis Chamizo y final en c/ Guareña.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 22,000/0,398/0,230.
 Potencia total en transformadores en KVA: 250.
 Emplazamiento: Zarza de Alange. C/ Guareña, s/n.

Presupuesto en pesetas: 7.221.250.
 Finalidad: Mejora de suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001618-013953.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 26 de abril de 1996.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 2 de mayo de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013846.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N. 27 línea aérea Bienvenida-Fuente de Cantos.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Bienvenida.
 Tipo de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv.: 20/15.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio Acero.