

## V. Anuncios

### CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y HACIENDA

**ANUNCIO de 3 de mayo de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-014208-013978.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica de Monesterio, S.A., con domicilio en Sevilla, Pastor y Landero, 3-1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Línea circunvalación Monesterio.  
Final: C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Monesterio.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 15/20.  
Materiales: Homologados.  
Conductores: Cobre.  
Longitud total en Kms.: 0,015  
Emplazamiento de la línea: Calles Huerta de Murcia y Tentudía.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 15,000/20,000/0,420.  
Potencia total en transformadores en KVA: 250.  
Emplazamiento: Monesterio, calle Tentudía, n.º 30.  
Presupuesto en pesetas: 3.989.341.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del Expediente: 06/AT-014208-013978.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 3 de mayo de 1996.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANUNCIO de 30 de abril de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013849.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cia. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. fábrica de harinas (5.029).  
Final: C.T. Santo Toribio (5.123). (Proyectado).  
Término municipal afectado: Puebla de la Calzada.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 20.  
Materiales: Homologados.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,220.  
Emplazamiento de la línea: Urbanización Santo Toribio en Puebla de la Calzada.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.  
Potencia total en transformadores en KVA: 100.  
Emplazamiento: Puebla de la Calzada. Cercanías Arroyo Cabrilla y fábrica de Pastas Gallo.  
Presupuesto en pesetas: 10.262.244.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013849.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 30 de abril de 1996.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.