

ANUNCIO de 30 de abril de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013851.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Santo Toribio (5.123).
 Final: Apoyo de paso a subterráneo de la línea aérea 5 KV a C.T. Calzada Romana-2.
 Término municipal afectado: Puebla de la Calzada.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 5.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,185.
 Apoyo: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Cero.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Urbanización Santo Toribio en T.M. de Puebla de la Calzada.
 Presupuesto en pesetas: 1.886.307.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013851.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 30 de abril de 1996.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 30 de abril de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013852.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz,

Parque de Castelar, 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo de paso a subterráneo de la línea aérea 20 KV a C.T. Madrid (5.117).
 Final: C.T. Santo Toribio (5.123) (proyectado).
 Término municipal afectado: Puebla de la Calzada.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 20.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,325.
 Apoyo: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Cero.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Urbanización Santo Toribio en T.M. de Puebla de la Calzada.
 Presupuesto en pesetas: 2.768.641.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013852.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 30 de abril de 1996.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 30 de abril de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013853.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo de ángulo de la línea aérea 20 KV a C.T. Madrid.
 Final: Apoyo de paso a subterráneo.