

Término municipal afectado: Valdecaballeros.
 Tipo de línea: Aérea y subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 20.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio, acero, aluminio.
 Longitud total en Kms: 0,157.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 2.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Materia, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Proximidades de la Central Nuclear de Valdecaballeros en el T.M. de Valdecaballeros.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores: 250 (KVA).
 Emplazamiento: Valdecaballeros. Proximidades de la Central Nuclear de Valdecaballeros en T.M. de Valdecaballeros.
 Presupuesto en pesetas: 2.607.480.
 Finalidad: Dar suministro a la ETD de Valdecaballeros.
 Referencia del Expediente: 06/AT-010177-015613.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de junio de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 4 de julio de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015575.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220/0,127.
 Potencia total en transformadores: 630 (KVA).
 Emplazamiento: Olivenza. C/ Ronda del Pilar en el T.M. de Olivenza.
 Presupuesto en pesetas: 2.300.389.
 Finalidad: Aumento de potencia de la zona de influencia del C.T.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015575.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 4 de julio de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 4 de julio de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015576.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores: 630 (KVA).
 Emplazamiento: Olivenza. Urbanización «Los Naranjos» en el T.M. de Olivenza.
 Presupuesto en pesetas: 1.778.763.
 Finalidad: Aumento de potencia de la zona de influencia del C.T.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015576.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pue-