

ANEXO I.**CUADRO DE HOMOLOGACIÓN A EFECTOS RETRIBUTIVOS DEL PERSONAL LABORAL FIJO EN EL AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA.**

Nº PUESTO	GRUPO	NIVEL	C. ESPECÍFICO	C. PRODUCTIV.
1 OPERARIO MANTENIMIENTO	D	14	2562,72 €	
1 COORD DE INST. DEPORT.	D	14	3096,01 €	
1 BIBLIOTECARIO (*)	C	20	2876,06 €	
5 OPERARIOS SERVICIOS MULTIPLES	D	14	2562,72 €	
1 OPERARIO CEMENTERIO	D	14	2562,72 €	
1 CONDUCTOR	D	14	3262,47 €	
1 OPERARIO JARDINES	D	14	2562,72 €	
10 LIMPIADORA DE EDIFICIOS (*)	E	12	797,41 €	
1 ELECTRICISTA	D	14	2562,72 €	
1 ALBAÑIL	D	14	2562,72 €	
1 CONSERJE DEL MERCADO DE ABASTOS	C	16	1490,78 €	

(*) Media jornada.

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Badajoz, autorizando el establecimiento de instalación eléctrica.
Ref.: 06/AT-001788-016811.

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, n.º 2 solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (B.O.E. 27-12-2000), así como lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico:

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a Endesa Distribución Eléctrica, S.L. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: Subt.: Nuevo Ap. n.º 1 S/C (paso Aéreo/Subt.) LMT. "Estación Valencia V". Aéreo: Nuevo Ap. 1 S/C (paso Aéreo/Subt.) LMT. "Estación Valencia V". Propiedad de Endesa.

Final: Subt.: Todos los tramos finalizan en celdas de líneas del CT. Valencia V.2 (47159). Aéreo: Ap. a sustituir n.º 2 S/C LMT. "Estación Valencia V". Propiedad de Endesa.

Términos municipales afectados: Valencia del Ventoso.

Tipos de línea: Aérea y Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 15/20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio. Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 0,409.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 3.

Crucetas: Metálicas. Bóveda. Especial Doble Circuito.

Aisladores:	Tipo	Material
	Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: En parcela I del polígono 8, zona Nor-Este del T.M. de Valencia del Ventoso.

Presupuesto en euros: 59.256,41.

Presupuesto en pesetas: 9.859.437.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-016811.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Badajoz, 3 de mayo de 2007.

El Jefe del Servicio de Ordenación
Industrial, Energía y Minas,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Badajoz, autorizando el establecimiento de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-016785.

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, n.º 2 solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (B.O.E. 27-12-2000), así como lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico:

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a Endesa Distribución Eléctrica, S.L. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: LS: Nuevo Apoyo n.º I D/C (paso Aéreo/Subt.) LL.MM.TT. "SSAA Sub-Alconera" de Endesa. LA: Apoyo n.º 7 a sustituir D/C LMT "Valverde Burguillo" de Sub. Burguillo de Endesa.

Final: LS: La Línea D/C finalizará en Celdas de Líneas del nuevo CT (76992), de Endesa. LA: Nuevo Apoyo n.º I D/C (paso Aéreo-Subt.) LLMMTT. "SSAA. Sub-Alconera" de Endesa.

Términos municipales afectados: Alconera.

Tipos de línea: Aérea y Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 15/20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio. Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 0,199.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 4.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores:	Tipo	Material
	Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: Junto a las instalaciones de la Cementera Balboa, en la zona Sur-Este del T.M. de Alconera.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:

Número	Relación de transformación
I	15,000 / 20,000
	0,400 / 0,230

Potencia total en transformadores en KVA: 250.

Emplazamiento: Alconera. Junto a instalaciones de la Cementera Balboa, zona Sur-Este del T.M. de Alconera.

Presupuesto en euros: 57.903,06.

Presupuesto en pesetas: 9.634.259.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-016785.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en