

**V ANUNCIOS****CONSEJERÍA DE FOMENTO**

*ANUNCIO de 8 de octubre de 2009 sobre ampliación de explotación porcina. Situación: paraje "Linarejo", parcelas 44, 59, 60, 61 y 62 del polígono 3; parcelas 3, 58, 59, 60 y 68 del polígono 8 y parcela 65 del polígono 9. Promotor: Explotaciones Porcinas Bersil, S.L., en Azuaga. (2009083913)*

El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002), y de lo previsto en el artículo 6.2, apartado I, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º 127, de 3 de noviembre de 2007), somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:

Ampliación de explotación porcina. Situación: paraje "Linarejo", parcelas 44, 59, 60, 61 y 62 del polígono 3; parcelas 3, 58, 59, 60 y 68 del polígono 8 y parcela 65 del polígono 9. Promotor: Explotaciones Porcinas Bersil, S.L., en Azuaga.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, sita en Avda. Vía de la Plata, n.º 31, en Mérida.

Mérida, a 8 de octubre de 2009. El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, MIGUEL ÁNGEL CAMPOS RODAS.

**CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

*ANUNCIO de 14 de octubre de 2009 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-3711-1. (2009084139)*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres a petición de: Eléctrica del Oeste, S.L.U., con domicilio en: Avda. Virgen de Guadalupe, 33-2, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: Línea 1: Apoyo a intercalar vano 27-28 LAAT "ETD Jerte 1-entronque Piornal". Línea 2: Apoyo a intercalar vano 38-39 LAAT "ETD Jerte I-Gasolinera".



Final: Línea 1: Apoyo a intercalar vano 29-30 LAAT "ETD Jerte 1-entronque Piornal". Línea 2: Apoyo núm. 39 LAAT "ETD Jerte I-Gasolinera".

Término municipal afectado: Cabrero.

Tipo de línea: Subterránea, doble circuito.

Tensión de servicio en kV: 13,2.

Materiales: Cristal. Cadenas.

Tipo: U-70.

Longitud total en km: 0,45.

Emplazamiento de la línea: Parcela futuro Palacio del Cerezo.

Finalidad: Desvío de líneas aéreas motivado por construcción de Palacio de Congresos.

Referencia del expediente: 10/AT-3711-1.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Avda. Primo de Rivera, 2 (Edificio Múltiple, 3.ª planta), en Cáceres, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio.

Cáceres, a 14 de octubre de 2009. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, ARTURO DURÁN GARCÍA.

• • •

*ANUNCIO de 14 de octubre de 2009 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-8314. (2009084172)*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres a petición de: Red Eléctrica de España, S.A.U., con domicilio en: Paseo Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas (Madrid), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LÍNEA ELÉCTRICA:**

Origen: Subestación "José M.ª Oriol" del T.M. de Alcántara.

Final: Subestación "Cáceres".

Términos municipales afectados: Alcántara, Mata de Alcántara, Villa del Rey, Brozas, Navas del Madroño, Garrovillas, Santiago del Campo y Cáceres.

Tipo de línea: Aérea (simple circuito).

Tensión de servicio en kV: 220.

Longitud total en km: 65,56.