Solaben Electricidad Uno, SA (objeto del expediente GE-M/142/08). La longitud de este tramo será de 3.216 m.

- La tensión de servicio será de 220 kV y se utilizarán conductores 3 x (1 x 800) $mm^2$ Al XLPE 127/220 kV. El sistema de instalación será directamente enterrado y bajo tubo.

- Término municipal afectado: Logrosán (Cáceres).

Finalidad de la instalación: evacuación de la energía generada por centrales solares termoeléctricas.

Presupuesto: 1.622.246,77 euros.

Las personas interesadas podrán presentar sus alegaciones y sugerencias, dentro del plazo anteriormente indicado, en el Registro General de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, Paseo de Roma, s/n., Mérida.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, a 15 de julio de 2010. El Director General de Ordenación Industrial y Política Energética, JOSÉ LUIS ANDRADE PIÑANA.

• • •

## *ANUNCIO de 15 de julio de 2010 por el que se somete a información pública el proyecto de ampliación de subestación transformadora de 20/132 kV denominada "ST La Magascona" para evacuación de instalación solar fotovoltaica. Expte.: GE-M/316/07.* (2010082605)

Visto el expediente incoado en esta Dirección General a petición de D. Rafael Benjumea Benjumea, en representación de Serrezuela Solar X, SL, con CIF B-85038610 y domicilio a efectos de notificación en C/ Rafael Calvo, 42 - bajo derecha, 28010 Madrid, solicitando la autorización administrativa del expediente de referencia. A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa de la instalación cuyas características son:

— Ampliación de subestación transformadora denominada "ST La Magascona" propiedad de Fotowatio Energía Solar, SL para la evacuación de la energía generada en la planta solar fotovoltaica de 10 MW propiedad de Serrezuela Solar X, SL, consistente en:

  - Nueva posición de línea-transformador en el sistema de 132 kV en intemperie, con un transformador 132/20 kV de 35 MVA de potencia nominal, un juego de tres transformadores de tensión inductivos y otro de intensidad, seccionador trifásico de puesta a tierra, interruptor automático tripolar y juego de autoválvulas.

- Nuevas celdas en el sistema de 20 kV, formado por un parque de intemperie donde se instalarán un juego de autoválvulas y reactancia trifásica, y una instalación interior compuesta de dos celdas de línea, una de posición de transformador, una de servicios auxiliares y medida y una de partición, con un transformador para servicios auxiliares 20/0,4 kV de 100 KVA.

— Finalidad: Evacuación de energía eléctrica en régimen especial por generación fotovoltaica.

— Situación: Finca "La Magascona", parcela 10 del polígono 37 del término municipal de Trujillo (Cáceres).

— Promotor: Serrezuela Solar X, SL.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Dirección General, sita en Avenida Reina Sofía, n.º 21, 06800 Mérida, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Mérida, a 15 de julio de 2010. El Director General de Ordenación Industrial y Política Energética, JOSÉ LUIS ANDRADE PIÑANA.

## *CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN*

*RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2010, de la Secretaría General, por la que se hace pública la adjudicación del servicio de "Adaptación de cableado y electrónica de red de datos de las mesas de aulas de 1.º de ESO de 78 centros públicos de Secundaria, para su uso con ordenadores portátiles para la primera fase de ejecución del Programa Escuela 2.0, en Extremadura". Expte.: SER1002001.* (2010061907)

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Sección de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: SER1002001.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Adaptación de cableado y electrónica de red de datos de las mesas de aulas de 1.º de ESO de 78 centros públicos de Secundaria, para su uso