



Potencia parcial en kVAS: 630.

Potencia total en kVAS: 630.

Emplazamiento: frente a polideportivo.

Término municipal: Cáceres.

Calle o paraje: Rincón de Ballesteros.

Finalidad: reubicación del C.T. actual por aumento de potencia del mismo, ubicandolo a las afueras del pueblo.

Referencia del expediente: 10/AT-1198-1.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Avda. Primo de Rivera, 2 (Edificio Múltiple, 3.ª planta), en Cáceres, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cáceres, a 1 de octubre de 2010. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, ARTURO DURÁN GARCÍA.

• • •

*ANUNCIO de 19 de octubre de 2010 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-010088-017353. (2010083794)*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz a petición de: Fuentes y Compañía, SL, con domicilio en: Oliva de la Frontera, C/ Pedro Vera, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LÍNEA ELÉCTRICA:**

Origen: celda de línea en el C.T. Polígono Valsolar en el Polígono Industrial de Oliva de la Frontera.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Oliva de la Frontera.

Tipo de línea: subterránea.

Tensión de servicio en kV: 20.

Materiales: homologados.

Conductor: aluminio.

Longitud total en km: 0,550.

Emplazamiento de la línea: Polígono Industrial las Madronas y Travesía del Prado de Oliva de la Frontera.

**ESTACIÓN TRANSFORMADORA:**

Tipo: cubierto.

N.º de transformadores:

| Número | Relación de transformación |
|--------|----------------------------|
| 1      | 20,000/<br>0,400/          |

Potencia total en transformadores: 400 (kVA).

Emplazamiento: Oliva de la Frontera, Travesía del Prado, 67.

Presupuesto en euros: 63.135,00.

Presupuesto en pesetas: 10.504.780.

Finalidad: suministro eléctrico al polígono industrial, segunda fase.

Referencia del expediente: 06/AT-010088-017353.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Avda. Miguel de Fabra, 4 (Polígono Industrial El Nevero), en Badajoz, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 19 de octubre de 2010. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

*ANUNCIO de 22 de octubre de 2010 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-8454. (2010083902)*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres a petición de: Energía de Miajadas, SA, con domicilio en: Avda. de Trujillo, 127, Miajadas, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**ESTACIÓN TRANSFORMADORA:**

Tipo: intemperie.

Núm. transformadores: 1.

Potencia parcial en kVAS: 25.

Potencia total en kVAS: 25.

Emplazamiento: apoyo núm. 8 LAMT "Suministro al paraje el Hocino".