



*RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2010, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-7966. (2010062893)*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres a petición de: Emdecoria, SL, con domicilio en: Plaza de San Pedro, 1, Coria, solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de 27-12-2000), así como lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico:

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a Emdecoria, SL, el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas características son las siguientes:

**LÍNEA ELÉCTRICA:**

Origen: C.T. en c/ Almanzor.

Final: C.T. proyectado en Plaza de la Paz.

Término municipal afectado: Coria.

Tipo de línea: subterránea.

Tensión de servicio en kV: 13,2.

Longitud total en km: 0,127.

Emplazamiento de la línea: c/ Almanzor, c/ Velázquez y Plaza de la Paz en el T.M. de Coria.

**ESTACIÓN TRANSFORMADORA:**

Tipo: cubierto.

Núm. de transformadores: 3.

Potencia parcial: 1.200.

Potencia total en kVA: 1.200.

Emplazamiento: Plaza de la Paz.

Término municipal: Coria.

Finalidad: nuevos suministros eléctricos.

Referencia del expediente: 10/AT-7966.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Cáceres, a 18 de noviembre de 2010.

El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial,  
Energética y Minera,  
ARTURO DURÁN GARCÍA