ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: cubierto.

Núm. de transformadores:

Número	Relación de transformación
1	20,000 / 15,000
	0,400 / 0,230

Potencia total en transformadores: 630 (kVA).

Emplazamiento: Llerena. C/ Prolongación Calleja Ollerías, s/n.

Presupuesto en euros: 41.288,81.

Presupuesto en pesetas: 6.869.880.

Finalidad: atención de suministro existente, además de su crecimiento vegetativo.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-017290.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Avda. Miguel de Fabra, 4 (Polígono Industrial El Nevero), en Badajoz, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio.

Badajoz, a 17 de diciembre de 2009. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2009 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-017300. (2010080465)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, n.º 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: subterráneo.

Núm. de transformadores:

Número	Relación de transformación
1	24,000 / 20,000
	0,380 / 0,220

Potencia total en transformadores: 630 (kVA).

Emplazamiento: Badajoz. C/ Francisco Pizarro.

Presupuesto en euros: 22.593,03.

Presupuesto en pesetas: 3.759.164.

Finalidad: aumento de potencia.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-017300.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el art. 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Avda. Miguel de Fabra, 4 (Políg. Industrial El Nevero), en Badajoz, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio.

Badajoz, a 17 de diciembre de 2009. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

CORRECCIÓN de errores al Anuncio de 22 de diciembre de 2009 por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa y el estudio de impacto ambiental de instalación de producción de energía eléctrica en régimen especial (termosolar). Expte.: GE-M/17/09. (2010080469)

Advertido error en el Anuncio de información pública de la Dirección General de Planificación Industrial y Energética, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, de la solicitud de autorización administrativa y estudio de impacto ambiental de la instalación de producción de energía eléctrica en régimen especial (termosolar) emitida con fecha 22 de diciembre de 2009, expediente GE-M/17/09, publicado en el DOE n.º 12, de 20 de enero de 2010, se procede a su oportuna rectificación.

Cuando se hace mención a las características de la planta termosolar, en la página 1530:

Donde dice:

"— Ubicación: Término municipal de Badajoz, coordenadas UTM:".

Debe decir:

"— Ubicación: Término municipal de Casas de Don Pedro y Talarrubias, en la provincia de Badajoz, cuyas coordenadas UTM son:".

• • •