



## **CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

*RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2011, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-017298. (2011061222)*

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, SL con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar n.º 2, solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27-12-2000), así como lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico:

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a Endesa Distribución Eléctrica, SL el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

### LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: Apoyo n.º A419877.

Final: Apoyo n.º A419880.

Término municipal afectado: Almendral.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en kV: 20.

Materiales: Homologado.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Km: 0,343.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 4.

Crucetas: Bóveda. Rectas.

Aisladores:

Tipo	Material
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: Polígono 7, Parcelas 125, 124, 118, 117, 114, 115, 107, 110 del TM de Almendral.

Presupuesto en euros: 18.985,02.

Presupuesto en pesetas: 3.158.842.

Finalidad: Desvío de Línea Aérea MT "Albuera" por Construcción de Puente en Almendral.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-017298.



Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Badajoz, a 20 de mayo de 2011.

El Jefe del Servicio  
de Ordenación Industrial, Energética y Minera,  
JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •

---