

ANUNCIO de 2 de enero de 2014 por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la distribución de gas natural en los polígonos residenciales "Los Fratres" y "San Antonio", y para el cierre de anillos de distribución en ambas zonas, en la localidad de Cáceres. Expte.: CG-473. (2014080065)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en el apartado 2 del artículo 4 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, se somete a información pública la solicitud que se detalla a continuación:

Peticionario: Distribución y Comercialización de Gas Extremadura, SA (DICOEXSA), con domicilio social en la calle Antonio de Nebrija, 8 A, de la localidad de Badajoz.

Objeto de la petición: Autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la distribución de gas natural en los polígonos residenciales "Los Fratres" y "San Antonio" ("Nuevo Cáceres"), dentro de las zonas de distribución inscritas en las líneas poligonales definidas por los vértices con las coordenadas UTM, HUSO 29, DATUM ETRS 89 indicadas a continuación, y para el cierre de anillos de distribución a través de las zonas indicadas para la mejora de la garantía de suministro en la localidad de Cáceres:

Coordenadas UTM de la zona de distribución en el Residencial "Los Fratres"

Vértice	Coordenada X	Coordenada Y
1	725.375	4.371.873
2	725.438	4.371.815
3	725.459	4.371.706
4	725.429	4.371.222
5	725.068	4.371.234
6	725.078	4.371.326

Coordenadas UTM de la zona de distribución en el Residencial "San Antonio" (Nuevo Cáceres)

Vértice	Coordenada X	Coordenada Y
1	725.068	4.370.933
2	725.469	4.371.016
3	725.623	4.370.367
4	725.208	4.370.279



Instalaciones proyectadas:

1. Canalización con presión máxima de operación de 5 bar, formada por tuberías de polietileno PE-100 SDR 17,6 de diámetros nominales 160 y 110 milímetros, con una longitud total prevista de 828 metros, con trazado por las calles Gabino Muriel, Gran Bretaña, Bélgica y avda. de la Hispanidad.
2. Canalización con presión máxima de operación de 5 bar, formada por tuberías de polietileno PE-100 SDR 17,6 de diámetros nominales 200 y 110 milímetros, con una longitud total prevista de 1015 metros, con trazado por las calles Túnez, Marrakech, Berna, Juan Solano Pedrero y Ronda de la Pizarra.

Valoración de la inversión: 171.036,00 € (Ciento setenta y un mil treinta y seis euros).

Término municipal: Cáceres.

Expediente: CG-473.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que cuantos interesados lo deseen, formulen las alegaciones que estimen oportunas y las remitan a este Servicio de Ordenación Industrial por triplicado ejemplar, en el plazo máximo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, significando que, a estos efectos, puede consultarse la documentación obrante en el expediente en las dependencias de este Servicio, sitas en la tercera planta del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, ubicado en la avda. Primo de Rivera, 2, de Cáceres.

Cáceres, a 2 de enero de 2014. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, FERNANDO MIJARES ÁLVAREZ.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 30 de diciembre de 2013 por el que se convoca, mediante procedimiento abierto, la contratación del servicio de "Mantenimiento de equipos de videoendoscopios, lavadoras de tubos endoscopia y control magnificación de imagen con renovación tecnológica con destino al Área de Salud de Llerena-Zafra". Expte.: CSE/04/1113068117/14/PA. (2014080064)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

- a) Organismo: Gerencia de las Áreas de Salud de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa — Área de Salud de Badajoz.
- c) Obtención de documentación e información: