



Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura, sita en la avenida Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida (Badajoz), con indicación del número de expediente.

Mérida, a 17 de julio de 2014. La Jefa de Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados, M.^a CARMEN MORENO RUÍZ.

• • •

ANUNCIO de 18 de julio de 2014 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-10177/17529. (2014082754)

Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General de Industria y Energía, por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa, Proyecto línea subterránea MT 20 kv S/C con 1,331 kms de cierre entre CT "Iglesia" y CT "Los Bueyes", colocando en situación intermedia nuevo CT "Domahero" 630 Kva, en el termino municipal de Herrera del Duque.

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz a petición de: Iberdrola Distribución Eléctrica SAU con domicilio en: Periodista Sánchez Asensio, 1. Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Línea eléctrica:

LSMT CT "IGLESIA" - CT "DOMAHERO".

Origen: Terminales de interior a instalar en celda existente en CT "Iglesia" (903300470).

Final: Terminales de interior a instalar en celda proyectada en nuevo CT "Domahero" proyectado.

LSMT CT "DOMAHERO" - CT "FABRICA".

Origen: Terminales de interior a instalar en celda proyectada en nuevo en CT "Domahero" proyectado.

Final: Terminales de interior a instalar en celda existente en CT "Fabrica" (140203700).

LSMT CT "INSTITUTO" - CT "LOS BUEYES".

Origen: Terminales de interior a instalar en celda existente en CT "Instituto" (140204800).

Final: Terminales de interior a instalar en celda existente en CT "Los Bueyes" (903304128).

Términos municipales afectados: Herrera del Duque.

Tipo de línea: subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Longitud total en kms: 1,331.

Emplazamiento de la línea: Zona Urbana de Herrera del Duque.



Estación transformadora:

Tipo: Prefabricado PFU-4. Núm-Transformadores: 1.

Potencia unitaria en kvas: 630. Potencia Total en kvas: 630.

Término municipal: Herrera del Duque.

Calle o paraje: c/ Domahero n.º 4.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-10177/17529.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Polígono. Industrial Nevero, avda. Miguel de Fabra, 4 en Badajoz, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de Veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 18 de julio de 2014. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, DIEGO CLEMENTE MORALES.

• • •

ANUNCIO de 21 de julio de 2014 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa, la declaración de utilidad pública en concreto y la necesidad de urgente ocupación, que ello implica, de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-8823. (2014082803)

Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa, la declaración de utilidad pública en concreto y la necesidad de urgente ocupación que ello implica de la instalación eléctrica que se cita.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa y declaración en concreto de la utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación que ello implica de la instalación que a continuación se detalla:

Peticionario:

Energía de Miajadas, SA, con domicilio en avda. de Trujillo, 127. Miajadas.

Línea eléctrica:

Origen: Apoyo n.º 15 de línea STR Abertura-presa sierra brava, propiedad de Energía de Miajadas, SA.