ANUNCIO de 29 de octubre de 2014 sobre adaptación de nave para industria de fabricación de piensos compuestos. Situación: parcela 3 del polígono 2. Promotor: Cereales y Piensos Villanueva, SA, en Villanueva del Fresno. (2014084017)

El Director General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el artículo 6.2 apartado l, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º 127, de 3 de noviembre) somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:

Adaptación de nave para industria de fabricación de piensos compuestos. Situación: parcela 3 del polígono 2. Promotor: Cereales y Piensos Villanueva, SA, en Villanueva Del Fresno.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.

Mérida, a 29 de octubre de 2014. El Jefe de Servicio de Urbanismo, JUAN ATILANO PEROMINGO GAMINO.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2014 sobre solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-14208/17534. (2014083788)

Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General de Industria y Energía, por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa, Proyecto desvío de LMT 15/20 kv con 1,220 kms y su conversión en líneas de salida en MT de la Subestación 66/15-20 Kv de Monesterio, en el término municipal de Monesterio.

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz a petición de: Distribuidora Eléctrica de Monesterio, SLU, con domicilio en: C/ Pastor y Landero, 3 1º, Sevilla, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Línea Eléctrica.

Origen Subestación de Monesterio.

Final: Postes salida Circunvalación 1, Calero de León, Montemolí, Cala, Pallares, El Real de la Jara y Circunvalación 2.

Términos municipales afectado: Monesterio.

Tipos de línea: subterránea.

Tensión de servicio en KV: 15/20.

Materiales: Vidrio. Tipo: U40BS.

Longitud total en Kms: 1,22.

Emplazamiento de la línea: Circunvalación Sur de Monesterio.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-14208/17534.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Polígono, Industrial Nevero, avda. Miguel de Fabra, 4 en Badajoz, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de Veinte Días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 19 de septiembre de 2014. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, DIEGO CLEMENTE MORALES.

• • •

ANUNCIO de 17 de octubre de 2014 sobre solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-1788/17547. (2014083992)

Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General de Industrial y Energía, por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa, de Proyecto "Subestación "Parque Sur" instalación de una posición de salida de línea 15 kV en el término municipal de Mérida.

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, SL, con domicilio en: Avda de la Borbolla n.º 5 CP: 41004 de Sevilla , solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Subestación "Parque Sur" Instalación posición de salida de línea 15 kV.

Posiciones de 15 kV.

Tipo: Interior blindada aislada en SF6.

Esquema: Doble barra.

Alcance: 1 Posición de salida de línea de 15 kV.