



RELACIÓN COLINDANTES A LA VIA PECUARIA "CAÑADA REAL DE LOBÓN" EN EL T.M. DE TALAVERA LA REAL (BADAJOZ)						
POL	PARC	TITULAR	DIRECCIÓN	CP	MUNICIPIO	PROVINCIA
13	5036	CHOCAN GARCIA, JESUS	CL DON DANIEL GOMEZ 85 PI:BJ	06140	TALAVERA LA REAL	BADAJOZ
13	5072	ALVAREZ MURILLO, JOSE ANTONIO	CL PEREZ GALDOS 60	06140	TALAVERA LA REAL	BADAJOZ
14	5005	RODAO TORRES, MANUEL	CL PARAGUAY 3	06140	TALAVERA LA REAL	BADAJOZ
14	5006	CARRASCO FLORENCIO, EUGENIO	PEREZ GALDOS 6	06140	TALAVERA LA REAL	BADAJOZ
14	5008	CARRASCO FLORENCIO, EUGENIO	PEREZ GALDOS 6	06140	TALAVERA LA REAL	BADAJOZ

• • •

ANUNCIO de 11 de abril de 2014 sobre solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-5864-1. (2014081472)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres a petición de:

Iberdrola Dist. Electr., SA. con domicilio en: C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Línea eléctrica:

Origen: L1: Entronque Aéreo-Subterráneo a realizar en el apoyo 5026 existente de la LAMT "Talayuela".

L2: Nueva celda de línea a instalar en el CT proyectado.

Final: L1: Nueva celda de línea a instalar en el CT proyectado.

L2: Empalmes a realizar con la LSMT que discurre hacia el CT "Talayuela 5", junto al apoyo 5030 a desmontar de la LAMT "Talayuela".

Términos municipales afectados: Talayuela.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 20.

Aisladores: Materiales: U 70 y B 20 Tipo: Composite (cadena).

Longitud línea subterránea en kms: 0,562.

Longitud total de la línea: 0,562 kms.

Emplazamiento de la línea: Polígono 38, parcela 9009, Camino de majadas, del TM de Talayuela.

Estación transformadora:

Tipo: CT de superficie en edificio prefabricado.

Num-transformadores: 1.

Potencia parcial: 630.

Potencia total en kvas: 630.



Termino municipal: Talayuela.

Calle o paraje: Pol. 38, parcela 9009.

Finalidad: Soterramiento de un tramo de LAMT, por construcciones bajo su traza y sustitución de CTI por CT prefabricado.

Referencia del expediente: 10/AT-5864-1.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Avda. Primo de Rivera, 2 (Edificio Múltiple, 3ra. planta) en Cáceres, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cáceres, a 11 de abril de 2014. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, FERNANDO MIJARES ÁLVAREZ.

• • •

ANUNCIO de 11 de abril de 2014 sobre solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-8810. (2014081473)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres a petición de:

Iberdrola Dist. Electr., SA, con domicilio en: C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Línea eléctrica:

Origen: Celda de línea a instalar en el nuevo CT Huetre en c/ La Viña.

Final: L1: Nuevo apoyo (A1) a instalar bajo línea "Vegas de Coria" de la STR "Caminomorisco" que sustituye al apoyo existente n.º 1060.

Términos municipales afectados: Casares de Hurdes.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 20.

Aisladores: Materiales: U70 y B 20 Tipo: Composite (cadenas).

Longitud línea subterránea en kms: 0,314 longitud total en Kms: 0,314.

Emplazamiento de la línea: Parcelas privadas (Huetre).

Estación transformadora:

Tipo: Prefabricado.