



A estos efectos, el citado plan territorial, incluido el informe de sostenibilidad ambiental, junto con el expediente de su razón, estarán expuestos durante este periodo, en horario de oficina, de lunes a viernes, desde las 8 a las 14 horas, en las dependencias de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, sitas en avenida de las Comunidades, s/n., (Edificio Anexo) de la localidad de Mérida.

Mérida, a 27 de mayo de 2015. El Director General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo, MIGUEL ÁNGEL RUFO CORDERO.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

ANUNCIO de 13 de mayo de 2015 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-10177/17572. (2015081974)

Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz de la Dirección General de Industria y Energía, por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa, Proyecto soterramiento de un tramo de LAMT "Riego Habillas" de la STR "Villanueva" con 20 kV y 0,278 kms en ctra. circunvalación PI La Barca en el término municipal de Villanueva de la Serena.

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz a petición de: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, de Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Línea eléctrica:

Origen: Nuevo apoyo A1 a instalar bajo línea en el que se realizará un entronque aéreo-subterráneo.

Final: Apoyo 5021 existente, de la LAMT "Riego Habillas" en el que se realizará un entronque aéreo-subterráneo.

Término municipal afectado: Villanueva de la Serena.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en kV: 20.

Aisladores: Materiales: Composite Tipo: Cadena U70 YB 20.

Longitud total en km: 0,278.

Emplazamiento de la línea: Parcela privada, Ref Catastro: 8387403TJ5188N0001WQ.

Finalidad: Desmontaje de un tramo de LAMT "Riego Habilla".

Referencia del expediente: 06/AT-10177/17572.



A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Polígono Industrial Nevero, avda. Miguel de Fabra, 4, en Badajoz, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 13 de mayo de 2015. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, DIEGO CLEMENTE MORALES.



RELACIONES DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS CORRESPONDIENTE a Proyecto soterramiento de un tramo de LAMT "Riego Habillas" de la STR "Villanueva" con 20 kV y 0,278 kms en Ctra circunvalación P.I. La Barca en el término municipal de Villanueva de la Serena.. 06AT10177-17572.

Nº de Parcela S/Proyecto	Propietario Catastral	Término Municipal	Ref Catastral	Long. (m) línea subterránea	Línea 2 subt. m	Nº Apoyo en la Línea	Sup. Apoyo (m ²)	Long. (m) Vueloa	Vuelo 2 Línea. m	Ocupación Temporal m ²
1	Manuel Rosa Ortiz SC	Villanueva de la Serena	8387403TJ5188N0001WQ	2	6	1(A1)	9	1	5	15

• • •