



*ANUNCIO de 3 de julio de 2015 sobre solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-8890. (2015082249)*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres a petición de: Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, de Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Línea eléctrica:

Origen: Apoyo número 5001 de la LAMT "Río Tajo" (entronque aérea-subterránea).

Final: Apoyo número 1007 de la LAMT "Isaac Peral" (entronque aérea-subterránea).

Término municipal afectado: Plasencia.

Tipo de línea: Subterránea, S/C.

Tensión de servicio en kV: 13,2 (20).

Longitud línea subterránea en km: 0,348.

Longitud total en km: 0,348.

Zanja: 0,320 km.

Emplazamiento de la línea: Calle J del polígono industrial de Plasencia.

Finalidad: Enlace entre las líneas de media tensión "Río Tajo" e "Isaac Peral" con la consiguiente mejora en el servicio eléctrico.

Referencia del expediente: 10/AT-8890.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en avda. Primo de Rivera, 2 (Edificio Múltiple, 3.ª planta) en Cáceres, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cáceres, a 3 de julio de 2015. El Jefe de Servicio Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, ARTURO DURÁN GARCÍA.

• • •