



Línea eléctrica:

Origen: Apoyo n.º 1 de línea aérea "Villalba-Santa Marta", en el polígono 12 parcela 517.

Final: Centro de seccionamiento "Villalba 2" en polígono 12 parcela 520.

Términos municipales afectados: Villalba de los Barros.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 15/20.

Longitud total en Kms: 0,08.

Emplazamiento de la línea: Polígono 12, parcela 517 y 520 en el termino municipal de Villalba de los Barros.

Estación transformadora:

Tipo: Centro de Seccionamiento interior con 4 celdas de línea (2 motorizadas con telemando y otras 2 con mando manual).

Término municipal: Villalba de los Barros.

Calle o paraje: Polígono 12, parcela 517 y 520.

Finalidad: Mejora de la distribución eléctrica de la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-18972/17562.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Polígono Industrial Nevero, avda. Miguel de Fabra, 4, en Badajoz, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 11 de marzo de 2015. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, DIEGO CLEMENTE MORALES.

• • •

ANUNCIO de 18 de marzo de 2015 sobre admisión definitiva de los permisos de investigación para todos los recursos de la Sección C) denominados "La Parra", n.º 06C12.845-00, y "La Morera", n.º 06C12.846-00, en los términos municipales de Feria, La Parra, La Morera, Nogales, Salvatierra de los Barros, Santa Marta de los Barros y Torre de Miguel Sesmero. (2015081151)

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura, hace saber: Que por Valoriza Minería, SLU, con CIF: B87001137, y con domicilio en P.º Castellana, 83-85. Planta 3.ª de Madrid (Madrid), han sido



solicitados los Permisos de Investigación para Recursos de Sección C), que a continuación se relacionan, con expresión de número, nombre, cuadrículas mineras y términos municipales:

- N.º 12845-00, "La Parra", 268 Cuadrículas Mineras, Feria, La Morera, La Parra, Nogales y Salvatierra de Barros (Badajoz).

Siendo la designación de su perímetro:

| N.º VÉRTICE | PERÍMETRO | LONGITUD | LATITUD |
|-------------|-----------|--------------|---------------|
| 1 | PE | W 6º 42' 00" | N 38º 32' 40" |
| 2 | PE | W 6º 34' 00" | N 38º 32' 40" |
| 3 | PE | W 6º 34' 00" | N 38º 31' 40" |
| 4 | PE | W 6º 31' 20" | N 38º 31' 40" |
| 5 | PE | W 6º 31' 20" | N 38º 29' 00" |
| 6 | PE | W 6º 38' 40" | N 38º 29' 00" |
| 7 | PE | W 6º 38' 40" | N 38º 31' 00" |
| 8 | PE | W 6º 42' 00" | N 38º 31' 00" |

- N.º 12846-00, "La Morera", 300 Cuadrículas Mineras, La Morera, La Parra, Nogales, Salvatierra de Barros, Sta. Marta de Los Barros y Torre de Miguel Sesmero (Badajoz).

Siendo la designación de su perímetro:

| N.º VÉRTICE | PERÍMETRO | LONGITUD | LATITUD |
|-------------|-----------|--------------|---------------|
| 1 | PE | W 6º 46' 40" | N 38º 39' 20" |
| 2 | PE | W 6º 44' 40" | N 38º 39' 20" |
| 3 | PE | W 6º 44' 40" | N 38º 39' 00" |
| 4 | PE | W 6º 44' 00" | N 38º 39' 00" |
| 5 | PE | W 6º 44' 00" | N 38º 38' 40" |
| 6 | PE | W 6º 43' 20" | N 38º 38' 40" |
| 7 | PE | W 6º 43' 20" | N 38º 38' 20" |
| 8 | PE | W 6º 43' 00" | N 38º 38' 20" |
| 9 | PE | W 6º 43' 00" | N 38º 38' 00" |
| 10 | PE | W 6º 42' 40" | N 38º 38' 00" |
| 11 | PE | W 6º 42' 40" | N 38º 37' 40" |
| 12 | PE | W 6º 40' 40" | N 38º 37' 40" |
| 13 | PE | W 6º 40' 40" | N 38º 36' 40" |
| 14 | PE | W 6º 40' 00" | N 38º 36' 40" |
| 15 | PE | W 6º 40' 00" | N 38º 36' 00" |
| 16 | PE | W 6º 38' 20" | N 38º 36' 00" |



| | | | |
|----|----|--------------|---------------|
| 17 | PE | W 6° 38' 20" | N 38° 34' 20" |
| 18 | PE | W 6° 36' 20" | N 38° 34' 20" |
| 19 | PE | W 6° 36' 20" | N 38° 33' 20" |
| 20 | PE | W 6° 34' 00" | N 38° 33' 20" |
| 21 | PE | W 6° 34' 00" | N 38° 32' 40" |
| 22 | PE | W 6° 43' 40" | N 38° 32' 40" |
| 23 | PE | W 6° 43' 40" | N 38° 37' 40" |
| 24 | PE | W 6° 46' 40" | N 38° 37' 40" |

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el art.º 70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978, a fin de que quienes se consideren interesados puedan personarse en el expediente, dentro de los quince días siguientes al de la publicación de este anuncio en el "Diario Oficial de Extremadura".

Badajoz, a 18 de marzo de 2015. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, DIEGO CLEMENTE MORALES.

• • •

ANUNCIO de 25 de marzo de 2015 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa, la declaración en concreto de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación, que ello implica, de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-10177/17567. (2015081359)

Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz de la Dirección General de Industria y Energía, por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa, la declaración en concreto de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación que ello implica, Proyecto de sustitución de apoyo n.º 2105 de la LAMT "Montanech" de STR "Torre Santa María", en la localidad de Cordobilla de Lácara.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa y declaración en concreto de la utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación que ello implica de la instalación que a continuación se detalla: Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en: Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres.

Sustitución de Apoyo de Hormigón n.º 2105 de la LAMT "Montanech" de STR "Torre Santa María" por uno nuevo de celosía Metálico.

Términos municipales afectados: Cordobilla de Lácara.

Tipo de línea: Aérea y subterránea. Tensión de servicio en KV: 20.