



IVA aplicable para cada uno de los lotes: No se establece de inicio ante la imposibilidad de calcular dicho impuesto en virtud de las posibles exenciones de IVA aplicables que contempla la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, sobre el Impuesto del Valor Añadido.

#### 5. FINANCIACIÓN:

Comunidad Autónoma.

#### 6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO POR LOTES:

##### LOTE 1:

- a) Fecha de adjudicación : 27 de mayo de 2016.
- b) Empresa adjudicataria: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA.
- c) Importe de adjudicación: 3.566.303,18 € (IVA excluido).
- d) Fecha de formalización del contrato: 27 de junio de 2016.

##### LOTE 2:

- a) Fecha de adjudicación : 27 de mayo de 2016.
- b) Empresa adjudicataria: Unipost, SA.
- c) Importe de adjudicación: 2.135.061,94 (IVA excluido).
- d) Fecha de formalización del contrato: 27 de junio de 2016.

Mérida, 28 de julio de 2016. La Secretaria General, PD. Resolución 10/08/2015 (DOE n.º 154, de 11/08/2015), MARÍA ASCENSIÓN MURILLO MURILLO.

## **CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS**

*ANUNCIO de 20 de junio de 2016 sobre solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-1105-7. (2016081031)*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres a petición de: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, de Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

La reforma consiste en sistema de 132 kV:

Instalación de mandos eléctricos en todos los seccionadores de las posiciones de 132 kV y mando manual en los seccionadores de puesta a tierra.

Sustitución de las cajas de centralización de T/i 's y T/t 's en las posiciones de 132 kV.



Eliminar la caja de alimentación de cc. de los interruptores de 132 kV llevando dicha alimentación desde los armarios de protección.

Eliminar las actuales cajas de ca. del parque instalando dos nuevas cajas de ca. para alimentación de motores, de seccionadores y calefacción.

Protección y control:

Implantación de un sistema integrado de protección y control (Sipco) en el sistema de 132 kV.

Instalación de nueva UCS preparada para acoger las señales a futuro de 45 y 20 kV.

Servicios Auxiliares:

Instalación de nuevos cuadros de corriente continua y corriente alterna.

Término municipal: Trujillo

Finalidad: Modernización y actualización en el sistema de 132 kV de la ST "Trujillo".

Referencia del expediente: 10/AT-1105-7.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda 3.ª planta) en Cáceres, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de junio de 2016. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, ARTURO DURÁN GARCÍA.

## **CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO**

*ANUNCIO de 27 de enero de 2016 sobre calificación urbanística de construcción de vivienda unifamiliar aislada. Situación: parcelas 448, 449, 450, 451, 452 y 453 del polígono 3. Promotor: D. Ferdimand Wiedamann, en Arroyomolinos. (2016080189)*

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 3.º y 7.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo