## ANUNCIO de 6 de julio de 2016 sobre solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-1125-3. (2016081118)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres a petición de: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU con domicilio en: c/ Berna, 1 Toledo, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

## Transformación.

Montaje de nuevo transformador de potencia T-2 45/15KV, 6 MVA en lugar de uno de 10 MVA previsto inicialmente. 2015

Construcción de depósito y sistema de recogida de aceite para los dos transformadores existentes en la instalación y previsión para el futuro T-3

Construcción de muro cortafuegos entre los transformadores

Sistema de 132 KV

Desmontaje de aparamenta y estructuras soportes actuales:

- 3 seccionadores de by-pass
- 3 seccionadores de barras
- 2 interruptores
- 3 transformadores de intensidad
- 2 transformadores de tensión
- 1 seccionador de puesta a tierra
- 3 autoválvulas
- 1 bobina de bloqueo

Desmontaje del actual cable Boltón y cadenas de aisladores correspondientes

Demolición del actual edificio de control

Montaje de aparamenta y estructura soportes

- 1 seccionador de puesta a tierra
- 3 seccionadores de barras
- 2 interruptores
- 6 transformadores de intensidad
- 1 transformadores de tensión
- 3 autoválvulas
- 9 aisladores de apoyo

Montaje de nuevo embarrado principal de cable Gladiolus, secundario de cable Arbutus y cadenas de aisladores polimericas correspondientes.

Sistema de 45 KV

Desmontaje de aparamenta y estructuras soportes actuales

3 autoválvulas

3 aisladores de apoyo

Embarrado 45KV T-2

Montaje de aparamenta y estructura soportes

3 autoválvulas

12 aisladores de apoyo

2 soportes para embarrado y nuevo embarrado 45KV T-2.

Terna de cables aislados de 45KV en la posición T-2

Sistema de 15KV

Desmontaje de aparamenta y estructuras soportes actuales

3 autoválvulas

9 aisladores de apoyo

Embarrado de 15KV

TZ-2 15KV

Terna de cables aislados de 15KV

Montaje de aparamenta y estructura soportes

3 autoválvulas

8 aisladores de apoyo

Nuevo embarrado de 15KV

T.M.: Valdeobispo

Referencia del expediente: 10/AT-1125-3

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Avda. Primo de Rivera, 2 (Edificio Múltiple, 3ra. planta) en Cáceres, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cáceres, 6 de julio de 2016. El Jefe de Servicio Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, ARTURO DURÁN GARCÍA.

• • •