



ANUNCIO de 26 de mayo de 2021 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Reforma CD "Laboratorio Junta Ext" y cierre LSMT de los CT CD "Enbasa", CD "Agrofisa", CD "Scto. C. Vegetales", CD "Laboratorio Junta Ext" y CD "CR Tubasa", en Av. Fco. Rdgz. Romero, Av. Antonio Correa, y Av. Manuel Piñero, en TM de Badajoz". Término municipal: Badajoz. Expte.: 06/AT-1788/18030. (2021080762)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: "Proyecto reforma CD "Laboratorio Junta Ext" y cierre LSMT de los CT CD "Enbasa", CD "Agrofisa", CD "Scto. C. Vegetales", CD "Laboratorio Junta Ext" y CD "CR Tubasa", en Av. Fco Rdgz. Romero, Av Antonio Correa, y Av. Manuel Piñero, en T.M. de Badajoz".
2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 06002 Badajoz.
3. Expediente/s: 06/AT1788/18030.
4. Finalidad del proyecto: Mejorar la calidad de suministro de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Línea eléctrica subterránea M.T.

Tramo 1

Origen: Celda de línea 27 CD "Enbasa" 44570.

Final: Celda de línea 17 CD "CR Tubasa" 117102.

Tipos de Línea: Subterránea, 20 kV.

Conductores: Cable unipolar de Al, 3x240+H16 mm², RH5Z-1 18/30 kV., con una longitud de 493 m.

Emplazamiento: Av. Francisco Rodríguez Romero y la Av. Manuel Piñero.



Tramo 2

Origen: Celda de línea 17 CD "Laboratorio Junta Ext" 44383.

Final: Apoyo existente A411477.

Tipos de Línea: Subterránea, 20 kV.

Conductores: Cable unipolar de Al, 3x240+H16 mm², RH5Z-1 18/30 kV., con una longitud de 493 m.

Emplazamiento: Av. Francisco Rodríguez Romero y la Av. Manuel Piñero

Nuevo CT "Laboratorio Junta Ext" (44383)

Tipo: Obra civil en superficie aislada.

Potencia: 160 kVA.

Relación de transformación: 20.000/400 V.

Tipo de celda: 3L 1P

Emplazamiento Av. Francisco Rodríguez Romero

Desmontaje de la LAMT comprendida entre los apoyos A411477 y A413158 desmantelando los apoyos A400021, A411543 y A411532, junto con todas las autoválvulas, seccionadores, cadena de aisladores, crucetas, cables secos para la conversión A/S y del propio conductor.

La cadena eléctrica del alimentador al que se conecta y designado por E-Distribución se conoce como Subest. "Nevero" - LMT "Biona"

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio:

- En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en Avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. "El Nevero"), previa solicitud de cita en el teléfono 924012100 o en la dirección de correo soiembra@juntaex.es.



— En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es , en el apartado “Información Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 26 de mayo de 2021. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

