



CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 14 de junio de 2021 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Nuevo CD "Salvaleón_4", reforma del CD 47511 "Urb.Alburquerque", cierres LSMT de nuevo CD a CD 47478 "CDAT_Salvaleón_2" y a CD 47511 y reconfiguración de LSMT entre CD 47478 y CD 47511, en el término municipal de Salvaleón (Badajoz)". Expte.: 06/AT-1788/18051. (2021080871)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: "Nuevo CD "Salvaleon_4", reforma del CD 47511 "Urb.Alburquerque", cierres LSMT de nuevo CD a CD 47478 "CDAT_Salvaleon_2" y a CD 47511 y reconfiguración de LSMT entre CD 47478 y CD 47511, en el T.M. de Salvaleón (Badajoz)".
2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 06002 Badajoz.
3. Expediente/s: 06/AT1788/18051.
4. Finalidad del proyecto: Mejorar la calidad de suministro de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Reforma C.T. CD 47511 "Ur.Alburquerque":

Tipo: Torreón de obra aislado, existente.

Instalación seis celdas (1A+4L+1P), 24 kV SF6 630A/20 kA.

Instalación de puente de MT.

Adecuación del CT.

Emplazamiento: Calle Nueva creación 1.



Nuevo C.T. CD "Salvaleon_4":

Tipo: edificio prefabricado PFU-5.

Transformador: 1 Ud. Transformador 630 kVA (B1/B2) 15000/400-230V

Instalación tres celdas (2L+1P), 24 kV SF6 630A/20 kA.

Cuadros BT: 1 Ud de 8 salidas.

Emplazamiento: Calle Molineta, s/n.

LSMT de nuevo CD "Salvaleon_4" a CD 47478 "Salvaleon_2":

Origen: Celda de MT n.º 17 del nuevo CD "Salvaleon_4".

Fin: Celda de MT n.º 37 del CD 47478 "Salvaleon_2".

Tipo: Subterránea s/c, conductor RH5Z1 18/30 kV 3(1X240) mm² Al, y una longitud de 0,310 Km.

Emplazamiento: C/ Palmera, Travesía Nogales y C/ Molineta.

LSMT de nuevo CD "Salvaleon_4" a CD 47511 "Urb.Alburquerque":

Origen: Celda de MT n.º 37 del nuevo CD "Salvaleon_4".

Fin: Celda de MT n.º 47 del CD 47511 "Urb.Alburquerque".

Tipo: Subterránea s/c, conductor RH5Z1 18/30 kV 3(1X240) mm² Al, y una longitud de 0,525 Km.

Emplazamiento: C/ Palmera, Travesía Nogales, C/ Molineta, C/Granada y C/ Los Mártires.

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser exa-



minada la documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio:

- En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en Avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. "El Nevero"), previa solicitud de cita en el teléfono 924012100 o en la dirección de correo soiembra@juntaex.es.
- En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es, en el apartado "Información Pública".

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 14 de junio de 2021. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera,
JUAN CARLOS BUENO RECIO.