



ANUNCIO de 23 de agosto de 2021 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Sustitución de tramo LAMT a 20 kV S/C LA-56 "Balboa", entre el apoyo A418107 y el CD 45559 "Balboa 2" y soterramiento entre el CD 45535 "Balboa 1" hasta apoyo A418107, situados en Balboa, en el TM de Badajoz (Badajoz)". Término municipal: Badajoz. Expte.: 06/AT-1788/18073. (2021081152)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: "Sustitución de tramo LAMT a 20 kV S/C LA-56 "Balboa", entre el apoyo A418107 y el CD 45559 "Balboa 2" y soterramiento entre el CD 45535 "Balboa 1" hasta apoyo A418107, situados en Balboa, en el T.M. de Badajoz (Badajoz)".
2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 06001 Badajoz.
3. Expediente/s: 06/AT1788/18073.
4. Finalidad del proyecto: Mejorar la calidad de suministro de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Eliminación de la LAMT y LSMT existentes.

Eliminación de la LAMT de S/C con conductor LA-56 desde el apoyo A-418106 hasta el centro de transformación 45559 "Balboa 2", con una longitud aproximada de 760 metros.
Eliminación de los apoyos A-418106, A-418108, A-418109, A-418110, A-418111 y A-418112.

Eliminación de la LSMT desde el centro de transformación CD 45.1535 "Balboa 2" hasta el apoyo A-418106, con una longitud aproximada de 15 metros.

Línea eléctrica aérea MT.

Origen: Apoyo existente A418107.

Final: CD 45559 "Balboa 2".

Tipos de Línea: aérea, 20 kV.

Conductores: Al-Ac, 94-Al 1/22-ST1A (antiguo LA-110), con una longitud de 660 m.

Emplazamiento: Balboa (Badajoz).



Línea eléctrica subterránea MT.

Origen: CD 45535 "Balboa 1".

Final: Apoyo existente A418107.

Tipos de Línea: subterránea, 20 kV.

Conductores: Cable unipolar de Al, 3x240+H16 mm², RH5Z-1 18/30 kV., con una longitud de 105 m.

Emplazamiento: Balboa (Badajoz).

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio:

- En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en Avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. "El Nevero"), previa solicitud de cita en el teléfono 924012100 o en la dirección de correo soiembra@juntaex.es.
- En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es, en el apartado "Información Pública".

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 23 de agosto de 2021. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera. JUAN CARLOS BUENO RECIO.

