



CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2020 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Ejecución de sustitución de 3 tramos de línea subterránea MT entre CD 44427 "M. Auxiliadora 1", CD 44644 "J.R. Jiménez", CD 44518 "Tenerife", CD 44533 "Valencia" y CD 44975 "CDA. Resid. Sanitaria". Término municipal: Badajoz. Expte.: 06/AT-1788-17976.

(2020081194)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: "Proyecto de ejecución de sustitución de 3 tramos de línea subterránea MT entre CD 44427 "M. Auxiliadora 1", CD 44644 "J.R. Jiménez", CD 44518 "Tenerife", CD 44533 "Valencia" y CD 44975 "CDA. Resid. Sanitaria"".
2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 06001 Badajoz.
3. Expediente/s: 06/AT-1788-17976.
4. Finalidad del proyecto: Se realizará el cierre entre centros, con el objeto de mejorar la calidad de suministro de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA A 20 kV

TRAMO 1

Origen: Celda de MT n.º 37 del CD 44427 "M. Auxiliadora"

Final: Celda de MT n.º 17 del CD 44644 "Jesús Rincón Jiménez"

Tipo: Subterránea 20 kV.



Conductores: Cable unipolar de Al, 3x240 + H16 mm², RH5Z-1 18/30 kV, con una longitud de 0,900 km.

Emplazamiento de la línea: Avda. M.^a Auxiliadora y calles Vicente Delgado Algaba, Manuel Saldaña y Jesús Rincón Jiménez.

TRAMO 2

Origen: Celda de MT n.º 37 del CD 44518 "Tenerife"

Final: Celda de MT n.º 1 del CD 44533 "Valencia"

Tipo: Subterránea 20 kV.

Conductores: Cable unipolar de Al, 3x240 + H16 mm², RH5Z-1 18/30 kV., con una longitud de 1,148 km.

Emplazamiento de la línea: Calle Jesús Rincón Jiménez, avda. Juan Pereda Pila, plaza de Antonio Zoido Díaz, calle San Isidro y plaza Chica.

TRAMO 3

Origen: Celda de MT n.º 3 del CD 44533 "Valencia"

Final: Celda de MT n.º 27 del CD 44975 "CDA. Resid. Sanitaria"

Tipo: Subterránea 20 kV.

Conductores: Cable unipolar de Al, 3x240 + H16 mm², RH5Z-1 18/30 kV, con una longitud de 0,837 km.

Emplazamiento de la línea: Plaza de Antonio Zoido Díaz, calle Hermanos Maristas, calle Jacobo Rodríguez Pereira, calle Damián Téllez Lafuente y complejo Hospitalario Universitario.

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz.



8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio:

- En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, sitas en avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. "El Nevero"), previa solicitud de cita en el teléfono 924012100 o en la dirección de correo soiembra@juntaex.es.
- En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es, en el apartado "Información Pública".

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 16 de noviembre de 2020. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.