



*ANUNCIO de 8 de abril de 2021 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Sustitución de línea subterránea de media tensión entre CD44389 "Fuerte" y CD 76876 "El Nardo\_2", intercalando el CD 44410 "J.Ribera\_1" y el CD 44488 "S.Onofre", en TM de Badajoz". Término municipal: Badajoz. Expte.: 06/AT-1788/18001. (2021080451)*

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: "Sustitución de línea subterránea de media tensión entre CD44389 "Fuerte" y CD 76876 "El.Nardo\_2", intercalando el CD 44410 "J.Ribera\_1" y el CD 44488 "S.Onofre", en término municipal de Badajoz".
2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 06002 Badajoz.
3. Expediente/s: 06/AT1788/18001.
4. Finalidad del proyecto: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Línea eléctrica subterránea de M.T. tramo 1:

Origen: Celda MT n.º 37 del CD 44389 "Fuerte".

Final: Celda MT n.º 37 del CD 44410 "J.Ribera\_1".

Tipo: simple circuito, por canalización a ejecutar y existente.

Conductores: RH5Z-1 18/30 kV 3x240+H16 mm<sup>2</sup>

Longitud: 360 mts.

Tensión: 20 kV.



Línea eléctrica subterránea de M.T. tramo 2:

Origen: Celda MT n.º 17 del CD 44410 "J.Ribera\_1".

Final: Celda MT n.º 37 del CD 44488 "S.Onofre".

Tipo: simple circuito, por canalización a ejecutar y existente.

Conductores: RH5Z-1 18/30 kV 3x240+H16 mm<sup>2</sup>

Longitud: 390 mts.

Tensión: 20 Kv.

Línea eléctrica subterránea de M.T. tramo 3:

Origen: Celda MT n.º 27 del CD 44488 "S.Onofre".

Final: Celda MT n.º 17 del CD 76876 "El.Nardo\_2".

Tipo: simple circuito, por canalización a ejecutar y existente.

Conductores: RH5Z-1 18/30 kV 3x240+H16 mm<sup>2</sup>

Longitud: 280 mts.

Tensión: 20 Kv.

Emplazamiento: Calles: Fuerte, Virgen de Guadalupe, Los Alpotreques, Avd. Juan Sebastián Elcano y las Calles: San Juan de Dios, Onofre, Cecilio, Reino Vargas y El Nardo.

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la do-



cumentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio:

- En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en Avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. "El Nevero"), previa solicitud de cita en el teléfono 924012100 o en la dirección de correo [soiembra@juntaex.es](mailto:soiembra@juntaex.es).
- En la página web [www.industriaextremadura.juntaex.es](http://www.industriaextremadura.juntaex.es), en el apartado "Información Pública".

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 8 de abril de 2021. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

