



CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 4 de junio de 2022 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Ejecución de variante de LAMT "Sagrajas" a 20 kV, entre los apoyos n.º A411823 y CD 44480 "Sagrajas", en el término municipal de Sagrajas (Badajoz)". Expte.: 06/AT-1788/18214. (2022081157)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Proyecto de ejecución de variante de LAMT "Sagrajas" a 20 kV, entre los apoyos n.º A411823 y CD 44480 "Sagrajas", en el término municipal de Sagrajas (Badajoz).
2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 06002 Badajoz.
3. Expediente/s: 06/AT-1788/18214.
4. Finalidad del proyecto: Mejorar la red de distribución eléctrica de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Línea aérea de MT

Desmantelamiento de tramo LAMT "Sagrajas".

Origen: Apoyo a desmantelar A411872.

Final: Apoyo a modificar A413006.

Tensión de servicio: 20 kV.

Longitud de la línea a desmantelar, 287,4 m.

Número de circuitos: 2.

Conductor: 37-Al 1/6-ST1A (L-40).



Línea eléctrica subterránea MT 1.

Origen: Paso aéreo/subterráneo a instalar en nuevo apoyo C-4500-18.

Final: Celda de línea n.º 37 existente de CD 44480 "Sagrajas"

Tipos de Línea: Subterránea, 20 kV.

Línea eléctrica subterránea MT 2.

Origen: Paso aéreo / subterráneo a instalar en nuevo apoyo C-4500-18.

Final: Empalme con LSMT "Sagrajas" existente.

Tipos de Línea: Subterránea, 20 kV.

Conductores: Cable unipolar de Al, 3x240 HEPRZ-1(AS) + H16 mm², 12/20 kV, con una longitud de 369,8 m.

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio:

- En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. "El Nevero"), previa solicitud de cita en el teléfono 924012100 o en la dirección de correo soiembra@juntaex.es.
- En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es, en el apartado "Información Pública".



Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 4 de junio de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera.
JUAN CARLOS BUENO RECIO.