



*ANUNCIO de 28 de junio de 2022 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Reforma SFA0108\_1\_2\_4\_5\_6 de LSMT denominada "Norte\_2" a 20 kV procedente de Sub. "Badajoz" entre CTS CD "CDT-S.Roque\_5" y CD "CDAT-Hortofrutícola", entrada/salida en CD "I.Pacense", CD "CR.Madrid\_3" y CD "S.Roque\_8", barrio S. Roque, Badajoz". Término municipal: Badajoz. Expte.: 06/AT-1788/18207. (2022081110)*

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Reforma SFA0108\_1\_2\_4\_5\_6 de LSMT denominada "Norte\_2" a 20 kV procedente de Sub. "Badajoz" entre CTS CD "CDT-S.Roque\_5" y CD "CDAT-Hortofrutícola", entrada/salida en CD "I.Pacense", CD "CR.Madrid\_3" y CD "S.Roque\_8", barrio S. Roque, Badajoz.
2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 06002 Badajoz.
3. Expediente/s: 06/AT-1788/18207.
4. Finalidad del proyecto: Mejora de la calidad de suministro en la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Línea subterránea de media tensión:

Origen:

Tramo 1: celda de línea 37 del CD 44493 "CDT-S.Roque\_5".

Tramo 2: celda de línea 17 del CD 44409 "I.Pacense".

Tramo 3: celda de línea 37 del CD 44614 "CR.Madrid\_3".

Tramo 4: celda de línea 27 del CD 44496 "S.Roque\_8".

Final:



Tramo 1: celda 37 del CD 44409 "I.Pacense".

Tramo 2: celda 17 del CD 44614 "CR.Madrid\_3".

Tramo 3: celda 17 del CD 44496 "S.Roque\_8".

Tramo 4: celda 37 del CD 44404 "CDAT-Hortofrutícola".

Longitud:

Tramo 1: 362,25 metros.

Tramo 2: 326,76 metros.

Tramo 3: 176,59 metros.

Tramo 4: 110 metros.

Conductor: RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 mm<sup>2</sup> Al XLPE

Emplazamiento:

Calle Mondego, calle César Diez Vara, Ronda del Colegio, calle Isidro Pacense, calle Teresa Istúriz, calle Fray Luís de Granada, avenida Ricardo Carapeto Zambrano, calle Juan Labrado, calle Diego Hurtado de Mendoza, calle Juan Labrado y calle Almendro, término municipal de Badajoz (Badajoz).

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio:



- En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. "El Nevero"), previa solicitud de cita en el teléfono 924012100 o en la dirección de correo [soiembra@juntaex.es](mailto:soiembra@juntaex.es).
- En la página web [www.industriaextremadura.juntaex.es](http://www.industriaextremadura.juntaex.es), en el apartado "Información Pública".

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 28 de junio de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.