



ANUNCIO de 27 de abril de 2022 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Nueva LSMT denominada "Parsa" a 15 kV procedente de la subestación "Almendra" entre el centro de transformación CD 45748 "Polideportivo Almendralejo", el CD 45968 "Ferial 1" y el empalme E2.01-45968". Término municipal: Almendralejo. Expte.: 06/AT-1788/18160. (2022080520)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Nueva LSMT denominada "Parsa" a 15 kV procedente de la subestación "Almendra" entre el centro de transformación CD 45748 "Polideportivo Almendralejo", el CD 45968 "Ferial 1" y el empalme E2.01-45968.
2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 06001 Badajoz.
3. Expediente/s: 06/AT-1788/18160.
4. Finalidad del proyecto: Mejorar la calidad de suministro de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Línea eléctrica subterránea Tramo I

Origen: Celda de línea MT n.º17 del CD 45748 "Polideportivo Almendralejo"

Final: Celda de línea MT n.º 37 del CD 45968 "Ferial 1"

Tipo: subterránea 15 kV.

Línea eléctrica subterránea a 15 kV tramo II

Origen: Celda de línea MT n.º 37 del CD 45968 "Ferial 1"

Final: Empalme a realizar con la LSMT "Parsa", procedente de la celda n.º 37 del CD 104668 "Dulce Chacón"

Tipo: subterránea 15 kV.

Conductores: cable unipolar de AL, 3x240 + H16 mm², RH5Z-1 18/30 kV., con una longitud de 681,6 m.

Emplazamiento de la línea: Carrera Chica, calle Mérida, plaza Vistahermosa, calle Virgen del Pilar, calle Martínez de la Cruz y calle Sta. Teresa.



6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio:

- En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en en Avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. "El Nevero"), previa solicitud de cita en el teléfono 924012100 o en la dirección de correo soiembra@juntaex.es.
- En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es, en el apartado "Información Pública".

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 27 de abril de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera.
JUAN CARLOS BUENO RECIO.

