

Esteban en Sierra de Santa Bárbara (Plasencia).

Final: C. T. proyectado.

Términos municipales afectados: Plasencia.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13.200 V.

Longitud en m.: 385.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas galvanizadas. Aisladores rígidos vidrio. Conductor Al-Ac de 31'10 mm.².

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Miraflores. Ctra. C-501, Km. 3'400.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 13.200 + — 5 % 380-220 V.

PRESUPUESTO EN PESETAS: 1.194.993.

FINALIDAD: Alumbrado vivienda y fuerza motriz en la finca «Miraflores».

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: AT-3.663/cf-nc.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de Octubre.

El Ingeniero Jefe del Servicio Territorial,
MANUEL CASADO RUIZ

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Universidad de Extremadura (Facultad de Veterinaria), con domicilio en Cáceres, Universidad Laboral (antiguo Centro de Estudios Integrados), solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de Octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de Febrero de 1968 y en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Universidad de Extremadura (Facultad de Veterinaria) el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Ultimo apoyo línea de AT de la Universidad Laboral.

Final: C. T. proyectado.

Términos municipales afectados: Cáceres.

Tipo: Aérea y subterránea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en m.: 15 + 120 m.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Universidad de Extremadura.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Caseta.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 13.200 + — 5 % 380-220 V.

PRESUPUESTO EN PESETAS: 2.270.017.

FINALIDAD: Facultad de Veterinaria.

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: AT-3.691/cf-nc.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de Octubre.

El Ingeniero Jefe del Servicio Territorial,
MANUEL CASADO RUIZ

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de D. Antonio G. Arborella, con domicilio en General Arana, 68, Madrid, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de Octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de Febrero de 1968 y en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a D. Antonio G. Arborella el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Finca «La Matilla» C. T. de particular.
Final: C. T. proyectado.

Términos municipales afectados: Casas de Millán.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en m.: 2.090.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.².

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca «El Encinar».

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 13.200 + — 5 %
398-230 V.

PRESUPUESTO EN PESETAS: 2.885.117.

FINALIDAD: Electrificación finca.

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: AT-3.668/
cf-nc.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de Octubre.

El Ingeniero Jefe del Servicio Territorial,
MANUEL CASADO RUIZ

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando y declarando, en concreto, de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero S. A., con domicilio en P. Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de utilidad pública, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/66 y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de Octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de Febrero de 1968 y en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Iberduero S. A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo n.º 8-A de la línea a 13'2 KV denominada «Circunvalación de Cáceres».

Final: C. T. proyectado.

Términos municipales afectados: Cáceres.

Tipo: Subterránea y aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en m.: 340 (252 subterránea y 88 aérea).

Materiales: Apoyos metálicos galvanizados. Crucetas metálicas Nappe-Voute. Aisladores de vidrio tipo cadena. Conductor Al-Ac de 54'6 mm.².

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Solana de la Montaña.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Interior.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 13.200/230-133 V.

PRESUPUESTO EN PESETAS: 3.396.261.

FINALIDAD: Mejora del servicio eléctrico a las instalaciones de los depósitos de agua de Cáceres.

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: AT-3.639/
cf-nc.

DECLARAR, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/66 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de Octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de Octubre.

El Ingeniero Jefe del Servicio Territorial,
MANUEL CASADO RUIZ

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Angel y Dámaso Lorenzo Gómez, con domicilio en Coria, c/ José Antonio, 14, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/