

tos tengan interés en el asunto y expresamente a la Asociación Provincial de Radio-Taxi, a la Agrupación Provincial de Trabajadores Autónomos del Taxi, a la Asociación de Empresarios de Transportes, a los Concesionarios de servicios regulares de transportes de viajeros por carretera, Hermanos Fernández Palomino, S.A. Mirat, D. Victoriano Caballero, D. Florencio Durán Neila, Hereberos de Juan Gil, Félix Magro S. A., D. Antonio Solís, Mena S. A., Los Tres Pilares S. A., Pormasa S. A., RENFE, Auto-Res y a todos aquellos que exploten itinerarios que tengan algún punto común con la zona que se pretende delimitar.

La Memoria y Planos del Proyecto pueden ser examinados por los interesados para aducir lo que estimen pertinente en el plazo citado y durante las horas de oficina en los Servicios Provinciales de la Consejería de Turismo, Transportes y Comunicaciones en Cáceres, Edificio Servicios Múltiples planta 4.ª.

Plasencia, 28 de Noviembre de 1983.

El Consejero,
JOSE LUIS TORRES MARQUEZ

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

AUTORIZACION administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de Octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de su utilidad pública, para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Iberduero, S. A.
Domicilio: Periodista Sánchez Asensio, 1. Cáceres.

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo n.º 10 LAT Sta. Amalia-Yelbes.
Final: C. T. n.º 4 que se describe.
Tipo: Aérea y subterránea.
Longitud en Kms.: 0'165 + 0'042.
Tensión de servicio: 13'2 KV.
Conductores: Al-Ac de 3 x 54,6 mm.² y Al de 3 (1 x 50) mm.².
Apoyos: Metálicos y hormigón.
Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Travesía Groizar en Santa Amalia.
Tipo: Cubierto.
Potencia: 250 KVA.
Relación de transformación: 13,2/0,38-0,22 KV.
Baja tensión: Comprende la red de B. T. descrita en proyecto.
Finalidad de la instalación: Mejorar servicio.
Presupuesto pesetas: 4.692.569.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Referencia: 10.177/11.529.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de Diciembre de 1983.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

DIARIO OFICIAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL TECNICA
NEGOCIADO DE PUBLICACIONES

Avda. de Fernández López
Teléfonos: 924 / 30 49 48 - 30 49 49

M E R I D A

Imprime: Editorial **extremadura** Polígono La Madrila - Cáceres