

Este Servicio Territorial de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a Juan del Pozo Sánchez, S. L., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo número 12 LAT Talarrubias-P. Alcocer.

Final: C. T. número 9 que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en km.: 0'698.

Tensión de servicio: 22-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3 x 31'10 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Afueras Talarrubias.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 22-20/0'22-0'127 KV.

Finalidad de la instalación: Mejorar servicio.

Presupuesto pesetas: 2.361.023.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 03.062/11.569.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 27 de Marzo de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición de Juan del Pozo Sánchez, S. L., con domicilio en Francisco Chacón, s/n., Puebla de Alcocer, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a Juan del Pozo Sánchez, S. L., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: LAT Talarrubias-Puebla de Alcocer.

Final: C. T. número 8 que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en km.: 0'18.

Tensión de servicio: 22-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3 x 31'10 mm.².

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Ejido, en Talarrubias.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 22-20/0'22-0'127 KV.

Finalidad de la instalación: Mejorar servicio.

Presupuesto pesetas: 1.647.930.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 03.062/11.570.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 27 de Marzo de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA