

puesto en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a Hijos de Jacinto Guillén, S. L., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo 50 LAT Sub. Villagonzalo - Alange.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea y subterránea.

Longitud en Km.: Aérea 0,158 km., 0,6 km. subterránea.

Tensión de servicio: 10-22 KV.

Conductores: Al-ac 3 x 31,10 mm.² y 4 x 50 mm.² Al.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Traseras c/ Virgen en Zarza de Alange.

Tipo: Cubierta.

Potencia: 250 KVA.

Relación de transformación: 10-22/0,22-0,127 KV.

Finalidad de la instalación: Mejorar suministro.

Presupuesto pesetas: 8.094.643.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 1618/11407.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 6 de Diciembre de 1983.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Rafael Matamoros Sánchez, con domicilio en Nuestra Señora de Fátima, Barcarrota, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites regla-

mentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la Industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a D. Rafael Matamoros Sánchez la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo 122 LAT. Villanueva del Fresno - Valencia del Mombuey.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,018.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al-ac 3 x 31,10 mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Navas de Chaves en Valencia del Mombuey.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: 20/0,38-0,22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificar finca.

Presupuesto pesetas: 3.286.655.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.115.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 6 de Diciembre de 1983.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de D. José Boreguero Pino, con domicilio en Carretera Don Benito - Villanueva, C-520 PK 101, Don Benito, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de Octu-

bre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a D. José Borreguero Pino la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo 15 bis L.A.T., E.T.D. Don Benito - Residencia Seguridad Social.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,27.

Tensión de servicio: 13,2-20 / 0,22-0,127 KV.

Conductores: Al-ac 3 x 31,10 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Camino de la Zarza en Don Benito.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: 13,2-20 / 0,22-0,127 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificación taller reparación vehículos.

Presupuesto pesetas: 803.484.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 21.104.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 6 de Diciembre de 1983.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, Badajoz, en solicitud de autorización y de-

claración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, ha resuelto:

AUTORIZAR a Iberduero, S. A., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo n.º 8 derivación Los Canchales.

Final: C. T. n.º 3 que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,217.

Tensión de servicio: 22 KV.

Conductores: Al-ac 3 x 54,6 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos y hormigón.

Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Mirandilla.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 22 / 0,38-0,22-0,127 KV.

B. T.: Red de B. T. FP de longitud y secciones descrita en proyecto.

Finalidad de la instalación: Mejorar servicio en nuevo sector.

Presupuesto pesetas: 2.371.966.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 10.177/11.300.

DECLARAR, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de Octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 6 de Diciembre de 1983.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA