

IV Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Carlos Mota Arévalo.
Domicilio: José Antonio de Llera, 2. Villagarcía de la Torre.

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo 72 LAT Villagarcía - Llerena.
Final: C. T. que se describe.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 0,07.
Tensión de servicio: 15-20 KV.
Conductores: Al-ac 3 x 31,10 mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Extrarradio Villagarcía de la Torre.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 15 KVA.
Relación de transformación: 15-20 / 0,38-0,22 KV.
Finalidad de la instalación: Electrificar finca.
Presupuesto pesetas: 878.640.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Referencia: 22.136.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 1 de Diciembre de 1983.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a

información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cubiertas MZOV, S. A.
Domicilio: Polígono de la Paz. República Argentina.

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo n.º 8 línea suministro a Presa Peña del Aguila, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Final: C. T. descrito.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 0,110.
Tensión de servicio: 13,2 / 5 KV.
Conductores: Al-ac de 3x31,10 mm.² de sección.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Suspensión.
(Capacidad de transporte): 800 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Presa Peña del Aguila (Villar del Rey).
Tipo: Intemperie.
Potencia: 800 KVA.
Relación de transformación: 13,200 / 5.000 / 398 / 230.
Finalidad de la instalación: Suministro energía eléctrica.
Presupuesto pesetas: 5.599.793.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Referencia: 22.075.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 2 de Diciembre de 1983.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

AUTORIZACION administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/1966 y art. 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de Octubre, se somete a información

pública la solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de su utilidad pública, para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S. A.

Domicilio: Avda. de la Borbolla, n.º 5 - Sevilla.

LINEA ELECTRICA (Expte.: 01.788/11.535):

Origen: Apoyo n.º 12 LAT 66-20 KV Alimentación a Sub. El Nevero en Badajoz.

Final: Sub. El Nevero.

Tipo: Aérea y subterránea.

Longitud en Km.: 0,05 aéreo y 0,04 subterránea.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al-ac de 2 x 3 x 116,2 y Al 3 x (1 x 240) mm.².

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Porcelana.

LINEA ELECTRICA (Expte.: 01.786/11.534):

Origen: Apoyo n.º 77 LAT 66 KV Sta. Marina-Olivenza en Badajoz.

Final: Apoyo 78 misma línea.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,164 DC y 0,292 SC.

Tensión de servicio: 66 KV.

Conductores: Al-Ac 3 x 181,6 y 2 x 3 x 181,6 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

LINEA ELECTRICA (Expte.: 01.788/11.533):

Origen: Nuevo apoyo n.º 8 LAT Anexo-Riosa. Final: Apoyo n.º 1 LAT 20-66 KV a Sub. El Nevero.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,288.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al-Ac 3 x 116,2 mm.².

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Porcelana.

LINEA ELECTRICA (Expte.: 01.788/11.532):

Origen: Nuevo apoyo n.º 8 LAT d/c Anexo-Riosa.

Final: C. T. Granadilla.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,118.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al-Ac 3 x 116,2 mm.².

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Porcelana.

LINEA ELECTRICA (Expte.: 01.788/11.531):

Origen: Apoyo n.º 2 línea Anexo-Riosa en Badajoz.

Final: Apoyo n.º 13 misma línea.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,842 Km. DC y 0,231 SC.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al-Ac 2x3x116,2 y 3x116,2 mm.².

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Porcelana.

Finalidad de la instalación: Dar doble alimentación a Sub. El Nevero.

Presupuesto total pesetas: 6.181.147.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 5 de Diciembre de 1983.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

DIARIO OFICIAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL TECNICA
NEGOCIADO DE PUBLICACIONES

Avda. de Fernández López
Teléfonos: 924 / 30 49 48 - 30 49 49
M E R I D A

Imprime: Editorial **extremadura** Polígono La Madrila - Cáceres