

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: C.T. número 3 en afueras de Bienvenida.

Tipo: Cubierto.

Potencia: 160 KVA.

Relación de Transformación 15/0'22-0'127 KV.

Finalidad de la instalación: Ampliar potencia de 100 a 160 KVA.

Presupuesto pesetas: 215.000.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 01.788/11.627 (Era 01.788/5.240 A)

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 2 de Julio de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Parque de Castelar, número 2, Badajoz, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: C.T. número 2 junto Grupo Escolar, en Bienvenida.

Tipo: Cubierto.

Potencia: 160 KVA.

Relación de Transformación 15/0'22-0'127 KV.

Finalidad de la instalación: Ampliar potencia de 100 a 160 KVA.

Presupuesto pesetas: 215.000.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 01.788/11.625 (Era 01.788/5.240 A)

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 2 de Julio de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Parque Castelar, 2, Badajoz, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial de Industria y Energía, ha resuelto:

AUTORIZAR a Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo 72 LAT de las Elevaciones.

Final: C.T. Charca que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'213.

Tensión de servicio: 28 KV.

Conductores: Al-Ac 3x54'6 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Polígono número 7, en Montijo.

Tipo: Cubierto.

Potencia: 2.000 KVA.

Relación de transformación: 28/5 KV.

Finalidad de la instalación: Desviar línea Elevaciones por construcción urbanización señor Moreno.

Presupuesto pesetas: 5.400.082.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 01.788/11.631.