

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 9 de la línea Aljucén-Esparragalejo-La Garrovilla.

Final: Centro de Transformación.

Tipo: Aéreo, un circuito.

Longitud en Km.: 0'580.

Tensión de servicio: 15/20 KV.

Conductores: Al-Ac, 3 x 31'10 mm.².

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal cadenas.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Terrenos de D. Bernardino Gabardino Jiménez en Ctra. C-537, Km. 15'300.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 15 KVA.

Relación de transformación: 15/20 KV. - 398/230 V.

Finalidad de la instalación: Captación de aguas.

Presupuesto pesetas: 1.880.052.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 6/217.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 27 de Julio de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.

Domicilio: Parque de Castelar, 2 - Badajoz.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Apoyo n.º 2 línea triple circuito Sub. Villafranca-Forjas.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 160 KVA.

Relación de transformación: 15-20/0'22-0'127 KV.

Finalidad de la instalación: Mejorar suministro.

Presupuesto pesetas: 817.575.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 01.788/11.688.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 20 de Julio de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: D. Segundo Escorial Martín.
Domicilio: Ramón y Cajal, 10. Puebla de la Calzada.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo 11 L.A.T. Salto de Lobón-Sub. Montijo.

Final: C.T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'084.

Tensión de servicio: 28-20 KV.

Conductores: Al-ac 3x31'10 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Junto p. k. 4'5 Ctra. BA-504 en Montijo.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 28-20 / 0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificación taller.

Presupuesto pesetas: 1.376.782.
Procedencia de los materiales: Nacionales .
Referencia: 22.328.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de Julio de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Excmo. Ayuntamiento de Almedralejo.

Domicilio: C/ Mérida núm. 2 - Almedralejo.

LINEA ELECTRICA

Origen: C. T. de Cía. Sevillana de Electricidad en c/ Alfonso X-Diego Téllez.
Final: C. T. que se describe.
Tipo: Subterránea.
Longitud en Km.: 0'16.
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductores: Al 3 (1 x 95) mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Prolongación c/ Diego Téllez en Almedralejo.
Tipo: Cubierta.
Potencia: 250 KVA.
Relación de transformación: 20/0'38-0'22 KV.
Finalidad de la instalación: Electrificación recinto ferial.
Presupuesto pesetas: 5.233.777.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Referencia: 22.324.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 27 de Julio de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA