

Relación de transformación: 22-13'2/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Alumbrado y Fuerza de Toma.

Presupuesto pesetas: 1.438.378.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.314.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 6 de Septiembre de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición de Pelayo Moreno Sánchez y Jesús Verdugo Félix, con domicilio en Cordero, núm. 6, Mérida (Badajoz), en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a Pelayo Moreno Sánchez y Jesús Verdugo Félix la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo número 5 línea a Fincas Viñas de Arroyo.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'695.

Tensión de servicio: 15-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3 x 31'10 mm.² de sección.

Aisladores: Cristal-cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Explotaciones La Presa en Mérida.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 75 KVA.

Relación de transformación: 15-20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Riegos agrícolas.

Presupuesto pesetas: 3.258.556.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.298.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 6 de Septiembre de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Avda. de la Borbolla, núm. 5, Sevilla, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Subestación Almendralejo, camino de la Zarza, en Almendralejo.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 20 KVA.

Relación de transformación: 66/16 (20) KV.

Finalidad de la instalación: Ampliación de la potencia instalada de 8 a 20 KVA, por aumento de la demanda.

Presupuesto pesetas: 26.000.000.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 01.788/11.657.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución,

previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 6 de Septiembre de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

V. Anuncios

RESOLUCION de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente por la que se anuncia concurso-subasta para la adjudicación del «Proyecto y obras de construcción de 200 viviendas en Badajoz», por sistemas industrializados.

Procedimiento: Concurso-subasta.

Presupuesto máximo contrata: 434.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: Dispensada.

Plazo de ejecución: 4 meses a partir de cimentación.

Clasificación contratista: Grupo e. 1.

Pliego cláusulas administrativas y prescripciones técnicas: Podrá examinarse en la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Calle Juan Pablo Forner, núm. 9. Mérida (Badajoz).

Plazo presentación proposiciones: Hasta las 12 horas del día 5 de Octubre de 1984.

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente,
JUAN SERNA MARTIN

MODELO DE PROPOSICION

D., con residencia en provincia de, calle, número, enterado del anuncio publicado en el Diario Oficial de Extremadura del día de y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de las obras de, provincia de, se compromete, en nombre (propio o de la Empresa que representa), a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de (expresar claramente, escrita en letra y número la cantidad en pesetas y céntimos por la que se compromete el proponente a la ejecución de las obras).

....., de de 19.....

(fecha y firma del proponente)

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: D. Francisco Santana Merchán.
Domicilio: c/ Guijo, 3. Usagre.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo 89 línea Usagre-Hornachos.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 2'877.

Tensión de servicio: 15-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3 x 31'10 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Finca «Cerca del Puente» en Usagre.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 15-20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificar instalación agropecuaria.

Presupuesto pesetas: 4.303.125.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.344.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se