

III. Otras resoluciones de la Junta de Extremadura

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, número 1, Cáceres, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial de Industria y Energía, ha resuelto:

AUTORIZAR a Iberduero, S. A., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo número 36 línea principal al sector VII de Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Final: E.T.D. del Sector IX-X de Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 16'894.

Tensión de servicio: 44 KV.

Conductores: Al-Ac de 3x54'6 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos y hormigón.

Aisladores: Cristal-cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: T. M. de Guareña, Valderrres, Oliva de Mérida y Villagonzalo.

Finalidad de la instalación: Electrificar zonas Vegas Altas para riegos del Zújar.

Presupuesto pesetas: 20.239.354.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 10.177/11.645.

DECLARAR, en concreto, LA UTILIDAD PUBLICA de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre

expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de Octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 12 de Septiembre de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición de Francisco Sánchez Solano, con domicilio en Plaza de España, 50, Arroyo de San Serván, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR: a don Francisco Sánchez Solano, la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA (Expte. 01.232/11.681)

Origen: Sub. Aljucen de C.S.E.

Final: C.T. Soledad.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 8'533.

Tensión de servicio: 15-20 KV.

Conductores: Cu - 3x12 mm.²

Apoyos: Metálicos y madera.

Aisladores: Rígidos.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: T. M. de Arroyo de San Serván.

Finalidad de la instalación: Sustitución de apoyos de madera por metálicos.

Presupuesto pesetas: Total 2.499.988.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 01.232/11.681 - 11.682.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 13 de Septiembre de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición de José Borreguero Pino, con domicilio en calle Pilar, número 41, Don Benito, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a don José Borreguero Pino, la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo 91 LAT Don Benito-Villanueva de la Serena.

Final: C.T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'025.

Tensión de servicio: 13'2 - 20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x31'10 mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Junto PK. 101 C-520, en Don Benito.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 200 KVA.

Relación de transformación: 13'2/0'22 - 0'127 KV.

Finalidad de la instalación: Alimentar taller reparación de vehículos.

Presupuesto pesetas: 636.129.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.104/11.650.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 13 de Septiembre de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

IV. Anuncios

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de Octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: D. Angel Fuentes Díaz.

Domicilio: Calle Aceuchal, 17 - Almendralejo.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo 136 línea Lobón-Solana.

Final: C.T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'02.

Tensión de servicio: 28-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x31'10 mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Junto PK. 49'3 en C-422, Mérida.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 28-20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Riego finca Los Jucals de Tripicallo.

Presupuesto pesetas: 2.322.018.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.355.