

Ambiente, Dirección General de Infraestructura, calle Juan Pablo Forner, núm. 9-2.ª, Mérida.

Clasificación requerida:

Grupo: A; subgrupo: 2; tipo de obra: explanaciones; categoría: d.

Grupo: G; subgrupo: 6; tipo de obra: bases y tratamiento superf.; categoría: e.

MODELO DE PROPOSICION

Don, con residencia en, provincia de, calle, número, según D.N.I. número, enterado del anuncio publicado en el D.O.E. número del día de de 19..... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de las obras de, se compromete (en nombre propio o de la empresa que represente), a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de (expresar claramente en número y letra la cantidad por la que se compromete el proponente a su ejecución) a partir de la orden de iniciación de las obras.

(Lugar y fecha con la firma del proponente).

Hasta las doce horas del día 22 de mayo de 1985 se admitirán en la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente (Dirección General de Infraestructura), calle Juan Pablo Forner, número 9, 2.ª en Mérida, proposiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verificará por la Mesa de Contratación de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, el día 24 de mayo de 1985, a las 11 horas, en los locales de ésta.

No se admitirán proposiciones depositadas en Correos.

Los documentos que deben presentarse quedan reseñados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, según circunstancias de cada licitador.

Mérida, 3 de mayo de 1985.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica-

ciones. Sub. de infraestructura del Transporte Aéreo,, con domicilio en Plaza de los Sagrados Corazones, 7. Madrid, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial, a propuesta de la sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Subd. de infraestructura del Transporte Aéreo, la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. El Bercial.

Final: C.T. Terminal Aeropuerto.

Tipo: Subterránea.

Longitud en Km.: 0'27.

Tensión de servicio: 28 KV.

Conductores: Al 4 (1x95) mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Terminal Aeropuerto en Badajoz.

Tipo: Cubierta.

Potencia: 500 KVA.

Relación de transformación: 28-20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificar Terminal Civil Aeropuerto en Badajoz.

Presupuesto pesetas: 7.800.000.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22. 367.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 22 de febrero de 1985.

AUTORIZACION administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización administrativa y declaración en concreto, de su utilidad pública, para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación.

Peticionario: Iberduero, S. A.
Domicilio: Periodista Sánchez Asensio n.º 1
Cáceres.

LINEA ELECTRICA, EXPTE. 10.177/11.793.

Origen: Apoyo 23 línea E.T.D. Medellín-Riegos Mengagil.
Final: C.T. Mengagil Grande que se describe.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 1,826.
Tensión de servicio: 13'2 KV.
Conductores: Al-ac 3x54'6 mm.² de sección.
Apoyos: Metálicos y hormigón.
Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA.
C.T. MENGAGIL GRANDE

Emplazamiento: Cortijo Mengagil Grande en Medellín.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 25 KVA.
Relación de transformación: 13'2/0'22-0'127 KV.
Finalidad de la instalación: Mejorar el servicio en la zona de riegos Mengagil.

LINEA ELECTRICA, EXPTE. N.º 10.177/11.794

Origen: Apoyo n.º 26 línea reformada, expediente 10.177/11.793.
Final: C.T. Mengagil Chico existente.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 0'036.

Tensión de servicio: 13'2 KV.
Conductores: Al-ac 3x31'10 mm.² de sección.
Emplazamiento: Cortijo Mengagil Chico en Medellín.

Finalidad de la instalación: Mejorar el servicio en la zona de riegos Mengagil.

LINEA ELECTRICA, EXPTE. N.º 10.177/11.795

Origen: Apoyo n.º 30 línea reformada expediente 10.177/11.793.
Final: C.T. Mengagil Grande (Riegos).
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 0'28.
Tensión de servicio: 13'2 KV.
Conductores: Al-ac 3x31'10 mm.² de sección.
Apoyos: Metálicos y hormigón.
Aisladores: Cristal cadena.
Emplazamiento: Cortijo Mengagil Grande en Medellín.

Finalidad de la instalación: Mejorar el servicio en la zona de riegos Mengagil.

Presupuesto total: 3.310.873 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Fuente n.º 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 26 de febrero de 1985.