

dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha dispuesto.

AUTORIZAR a Central Nuclear de Almaraz el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Central Nuclear de Almaraz.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 200 KVA.

Número de transformadores: 1.

Relación de Transformación: $20.000 \pm 5\%$ 380/220.

Presupuesto en pesetas: 1.054.264.

Finalidad: Ampliación de potencia de transformación de 100 a 200 KVA.

Referencia del expediente: AT-3.660.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

El Jefe del Servicio Territorial

V. Anuncios

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA

A los efectos de lo prevenido en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación se hace pública la adjudicación definitiva de las obras de pistas polideportivas en las localidades que a continuación se relacionan:

Localidad	Adjudicatario	Importe adjudicación
Cabeza de Buey	Hormipul S.A.	1.986.677 Pts.
Usagre	Hormipul S.A.	1.810.372 Pts.
Nava de Santiago	Hormipul S.A.	1.778.640 Pts.
Puebla de la Calzada	Hormipul S.A.	1.889.984 Pts.
Talayuela	Excoresa	2.100.000 Pts.
Navalmoral de la Mata	Excoresa	2.000.000 Pts.
Arroyo de la Luz	Excoresa	2.150.000 Pts.
Salvaterra Barros (Campo Fútbol)	Por la Admón.	—
Barcarrota	Hormipul S.A.	1.498.000 Pts.
Guijo de Santa Bárbara	Por la Admón.	—
Montemolín	Por la Admón.	—
Trujillo	Excoresa	2.050.000 Pts.
Valdelacalzada	Por la Admón.	—
Hervás	Hormipul S.A.	1.898.764 Pts.
Granja de Torrehermosa	Hormipul S.A.	1.589.460 Pts.

El secretario general técnico

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículos 9.º del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización administrativa y declaración, en concreto de su utilidad pública la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Eléctrica de Monesterio, S.A.

Domicilio: Pastor y Landero, 31, Sevilla.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo 25 línea Pallares-Montemolín.

Final: C.T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,128.

Tensión de servicio: 15-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x31,10 mm.² de sección.

Apoyos: metálicos.

Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Calle Calvario en Montemolín.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 15-20/0,38-0,22 KV.

Finalidad de la instalación: Mejorar el servicio.

Presupuesto pesetas: 1.128.981.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 14.208/11.846.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 11 de marzo de 1985.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo n.º 10 línea de Circunvalación a Castañar de Ibor.

Final: C.T. proyectado.

Términos municipales afectados: Castañar de Ibor.

Tipo: Aéreo.

Tensión de Servicio: 13,2 KV.

Longitud en m.: 966.

Materiales: Apoyos metálicos y hormigón. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 54,6 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Castañar de Ibor.

Número de transformadores: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 13.200 $\pm$ 5% 380/220/127.

Presupuesto en pesetas: 4.315.668.

Finalidad: Mejora del servicio.

Referencia del expediente: AT-3.913.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66 y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cáceres, 15 de marzo de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Caja de Ahorros de Plasencia, con domicilio en Plasencia, C/. Alfonso VIII, 31, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Edificio Caja de Ahorros Plasencia.

Número de transfor.: 2.

Tipo: Interior.

Potencia: 400 + 400 KVA.

Relación de transformación: 13.200 $\pm$ 5% 398/230 V.

Presupuesto en pesetas: 12.532.490.

Finalidad: Servicio a la Caja de Ahorros de Plasencia.

Referencia del expediente: AT-3.925.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 22 de marzo de 1985.

Autorización administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de María Guadalupe Sánchez Ocaña López de Berge, con domicilio en Plasencia, calle Hernán Cortés, 10, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea particular de la interesada.

Final: C.T. proyectado.

Términos municipales afectados: Malpartida de Plasencia.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en m.: 503.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'10 mm².

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Finca Fresnedoso.

Número de transformadores: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 10 KVA. Relación de transformación: 13.000 $\pm$ 5% 230/133.

Presupuesto pesetas: 1.067.816.

Finalidad: Electrificación rural.

Referencia del expediente: AT-3.907.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/66, de 20 octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 22 de marzo de 1985.