

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'10 mm².

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Cruce de Mohedas.
Número de transformadores: 1
Tipo: Intemperie.
Potencia: 100 KVA.
Relación de transformación: 13.200 $\pm$ 5 %
380/220 V.
Presupuesto en pesetas: 1.611.278.
Finalidad: Almazara de aceitunas.
Referencia del expediente: AT-3.872.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2.617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 14 de mayo de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energia de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Elías Ciriero Gutiérrez y cinco más, con domicilio en Rosalejo, calle Campo, 5, solicitando autorización de una instalación eléctrica cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2.617/66 de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre

de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Elías Ciriero Gutiérrez el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo número 60 línea de Navalmoral de la Mata-Rosalejo, propiedad de Hidroeléctrica Española, S.A.

Final: C. T. proyectado.

Términos municipales afectados: Rosalejo.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 15-20 KV.

Longitud en m.: 35.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductor Al-Ac de 31'10 mm².

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Parcelas Zona de influencia de Rosalejo.

Número de transformadores: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 160 KVA.

Relación de transformación: 15-20.000 $\pm$ 5 %
398/230 V.

Presupuesto en pesetas: 5.764.722.

Finalidad: Electrificación secaderos y riego.

Referencia del expediente: AT-3.866.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2.617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 14 de mayo de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

V. Anuncios

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de agosto de 1985, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente por la que se anuncia concurso-subasta de las obras de Reparación y ampliación del emisario de Cabeza del Buey

Se anuncia concurso-subasta de las obras de «Reparación y ampliación del emisario de Cabeza del Buey».

El presupuesto de contrata asciende a setenta

y nueve millones ochocientos veinte mil ciento cuarenta pesetas 79.820.140.

Plazo de ejecución: 31-XII-86.

El proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares estarán de manifiesto en la Dirección General de Infraestructura, c/ Juan Pablo Forner, n.º 9-2.º de Mérida.

Clasificación requerida: E-3-e y A-4-b.

A n u a l i d a d e s : 1985 = 40.000.000; 1986 = 39.820.140.

MODELO DE PROPOSICION

Don con residencia en
provincia de calle nú-
mero según D.N.I.