

Final: C. T. proyectado.  
 Términos municipales afectados: Rosalejo.  
 Tipo: Aérea.  
 Tensión de servicio: 15-20 KV.  
 Longitud en metros: 10.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio tipo cadenas. Conductores Al-Ac de 31,10 mm.<sup>2</sup>

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Parcela 235 de Rosalejo.  
 Número de transformadores: 1.  
 Tipo: Intemperie.  
 Potencia: 100 KVA.  
 Relación de transformación: 15.000-20.000  $\pm$  5% 398/230 V.

Presupuesto en pesetas: 2.874.708.

Finalidad: Electrificación parcelas 235 y 236 de Rosalejo.

Referencia del expediente: AT-3.865.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 17 de mayo de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

#### *RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Abundio Peña García, con domicilio en calle Colón, 7, Santa María de las Lomas, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la Industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Abundio Peña García, el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea de Iberduero.

Final: C. T. proyectado.

Términos municipales afectados: Santa María de las Lomas. Talayuela.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en metros: 860.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio rígidos y cadenas. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.<sup>2</sup>

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Parcela número 57, Santa María de las Lomas.

Número de transformadores: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: 13.200/390-230 V.

Presupuesto en pesetas: 1.818.540.

Finalidad: Secadero, riegos y electrificación rural.

Referencia del expediente: AT-3.820.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 17 de mayo de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

#### *RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S. A., con domicilio en Cáceres, calle Viena, 1, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la Industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Eléctrica del Oeste, S. A., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n., línea de Arroyomolinos de Montánchez, propiedad de Eléctrica del Oeste, Sociedad Anónima.

Final: C. T. proyectado.

Términos municipales afectados: Arroyomolinos de Montánchez.

Tipo: Aérea, un circuito.

Tensión de servicio: 20 KV.

Longitud en metros: 767.

Materiales: Apoyos metálicos y de hormigón. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio tipo cadenas. Conductores Al-Ac de 3x54,6 mm.<sup>2</sup>

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Trasera Los Canchales, s/n.

Número de transformadores: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 20.000  $\pm$  5% 11% 230/133 V.

Presupuesto en pesetas: 3.283.838.

Finalidad: Mejora del servicio en Arroyomolinos de Montánchez.

Referencia del expediente: AT-3.848.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 17 de mayo de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

*RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Eduardo Pitarch Renau, con

domicilio en Cáceres, calle Viena, 1, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la Industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Eduardo Pitarch Renau, el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea Torrejoncillo-Puerto de los Castaños, propiedad de Eléctrica del Oeste, S. A.

Final: C. T. proyectado.

Términos municipales afectados: Pedroso de Acím.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en metros: 1.748.

Materiales: Apoyos metálicos y de hormigón. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 54,6 mm.<sup>2</sup>

Presupuesto en pesetas: 3.665.947.

Finalidad: Mejora del servicio.

Referencia del expediente: AT-3.847.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 17 de mayo de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

## V. Anuncios

#### CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

*RESOLUCION de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente por la que se anuncia concurso-subasta de las obras de Refuerzo de Firme carretera C-530 de Valencia de Alcántara a Badajoz. Tramo: San Vicente de Alcántara a Alburquerque P.K. 27'5 al P.K. 32'7 Provincia de Badajoz.*

Se anuncia CONCURSO-SUBASTA de las obras de Refuerzo de Firme carretera C-530 de Valencia de Alcántara a Badajoz. Tramo: San Vicente de Alcántara a Alburquerque, p. k. 27,5 al p. k. 32,7, provincia de Badajoz.

Presupuesto de contrata: 50.000.000 pesetas.  
Anualidades 1985: 50.000.000 de pesetas.

Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1985.

Fianza provisional: Dispensada.

Fianza definitiva: 2.000.000.

Clasificación del contratista:

| Grupo | Subgrupo | Categoría |
|-------|----------|-----------|
| G     | 4        | e         |

#### MODELO DE PROPOSICION

Don ....., con residencia en ....., provincia de ....., calle ....., número ....., según D. N. I. número ....., enterado del anuncio publicado en el Diario Oficial de Extremadura, número ....., de ..... de ..... 1985 y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de las obras de .....