

Longitud en metros: 767.

Materiales: Apoyos metálicos y de hormigón. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio tipo cadenas. Conductores Al-Ac de 3x54,6 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Trasera Los Canchales, s/n.

Número de transformadores: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 20.000 $\pm$ 5% 11% 230/133 V.

Presupuesto en pesetas: 3.283.838.

Finalidad: Mejora del servicio en Arroyomolinos de Montánchez.

Referencia del expediente: AT-3.848.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 17 de mayo de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Eduardo Pitarch Renau, con

domicilio en Cáceres, calle Viena, 1, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la Industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Eduardo Pitarch Renau, el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea Torrejuncillo-Puerto de los Castaños, propiedad de Eléctrica del Oeste, S. A.

Final: C. T. proyectado.

Términos municipales afectados: Pedroso de Acím.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en metros: 1.748.

Materiales: Apoyos metálicos y de hormigón. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 54,6 mm.²

Presupuesto en pesetas: 3.665.947.

Finalidad: Mejora del servicio.

Referencia del expediente: AT-3.847.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 17 de mayo de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

V. Anuncios

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente por la que se anuncia concurso-subasta de las obras de Refuerzo de Firme carretera C-530 de Valencia de Alcántara a Badajoz. Tramo: San Vicente de Alcántara a Alburquerque P.K. 27'5 al P.K. 32'7 Provincia de Badajoz.

Se anuncia CONCURSO-SUBASTA de las obras de Refuerzo de Firme carretera C-530 de Valencia de Alcántara a Badajoz. Tramo: San Vicente de Alcántara a Alburquerque, p. k. 27,5 al p. k. 32,7, provincia de Badajoz.

Presupuesto de contrata: 50.000.000 pesetas.
Anualidades 1985: 50.000.000 de pesetas.

Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1985.

Fianza provisional: Dispensada.

Fianza definitiva: 2.000.000.

Clasificación del contratista:

Grupo	Subgrupo	Categoría
G	4	e

MODELO DE PROPOSICION

Don, con residencia en, provincia de, calle, número, según D. N. I. número, enterado del anuncio publicado en el Diario Oficial de Extremadura, número, de de 1985 y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de las obras de

... ..
se compromete (en nombre propio o en el de su empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad (expresar claramente en número y letra la cantidad por la que se compromete el proponente a su ejecución) a partir de la orden de iniciación de las obras.

(Lugar y fecha con la firma)

Hasta las doce horas del día 2 de septiembre de 1985 se admitirán en la Dirección General de Infraestructura, calle Juan Pablo Forner, 9-2.ª Mérida, proposiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verificará por la Mesa de Contratación de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, el día 4 de septiembre, a las 11 horas, en los locales de ésta.

No se admitirán proposiciones depositadas en Correos.

Los documentos que deben presentarse quedan reseñados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según circunstancias de cada licitador.

Mérida a 29 de julio de 1985.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Recinto de CAMPSA en Mérida.

Finalidad de la instalación: Modificar el C. T. existente con una celda de medida en A. T.

Presupuesto: 834.098 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 15.134/11.878.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, número 11, primera planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 13 de junio de 1985.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a

información pública la solicitud de Autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Arturo Giralt Thovar.

Domicilio: Avda. Santa Marina, 33, A, Badajoz.

LINEA ELECTRICA. EXPEDIENTE núm. 22.416.

Origen: C. T. existente del peticionario de 125 KVA.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km. 0,896.

Tensión de servicio: 13'2-20 KV.

Conductores: Al-Ac de 3x31'10 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca El Soto, en Guareña.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 13'2-20/0'38-22 V.

Finalidad de la instalación: Puesta en riego de finca.

LINEA ELECTRICA. EXPEDIENTE núm. 22.419.

Origen: Apoyo número 2, línea principal expediente 22.416.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'53.

Tensión de servicio: 13'2-20 KV.

Conductores: Al-Ac de 3x31'10 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca El Soto, en Guareña.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 75 KVA.

Relación de transformación: 13'2-20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Puesta en riegos finca.

Presupuesto total: 3.317.339 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, primera planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 17 de junio de 1985.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio