

de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Hidroeléctrica Española, S.A., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Subestación transformadora de Navalmoral de la Mata.

Final: Apoyo de la línea de Barquilla de Pinares a Pueblonuevo de Miramontes.

Términos municipales afectados: Navalmoral de la Mata.

Tipo: Aérea y subterránea.

Tensión de servicio: Principio a 15 KV. 13,117 Km. a 66 KV, 7,677 Km. a 20 KV.

Longitud en metros: Aérea 20.794. Subterránea-50.

Materiales: Apoyos metálicos, aisladoras cristal tipo cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Presupuesto en pesetas: 59.747.367.

Finalidad: Suministro de energía a las Industrias Tabaqueras del Valle del Tiétar.

Referencia del expediente: AT-3.891.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 21 de mayo de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Iberduero, S. A., el estableci-

miento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. número 2.

Final: C.T. número 4 proyectado.

Términos municipales afectados: Villanueva de la Vera.

Tipo: Subterránea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en metros: 641.

Materiales: Conductor cable seco unipolar Al-1 x 50 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Villanueva de la Vera.

Número de transformadores: 1.

Tipo: Interior.

Potencia: 250 KVA.

Relación de transformación: 13.200 380/220 V.

Presupuesto en pesetas: 9.844.857.

Finalidad: Mejora del suministro en la localidad de Villanueva de la Vera.

Referencia del expediente: AT-3.710.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 21 de mayo de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Iberduero, S. A., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 56 línea ETD, Torre Santa María-Cordovilla-La Nava de Santiago.

Final: Apoyo número 36, línea proyectada.
 Términos municipales afectados: Cáceres.
 Tipo: Aérea.
 Tensión del servicio: 13,20 KV.
 Longitud en metros: 5.160.
 Materiales: Apoyos metálicos y de hormigón.
 Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio tipo cadena. Conductores Al-Ac de 54'6 mm.²
 Presupuesto en pesetas: 7.366.329.
 Finalidad: Mejora del servicio (Rincón de Bañesteros).
 Referencia del expediente: AT-3.870.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 21 de mayo de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de IBERDUERO, S.A., con domicilio en Cáceres, P. Sánchez Asensio, número 1, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2.617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a IBERDUERO, S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. núm. 2 de Villanueva de la Vera.
 Final: C.T. núm. 4 de Villanueva de la Vera.
 Términos municipales afectados: Villanueva de la Vera.
 Tipo: Subterránea.
 Tensión de servicio: 13'2 KV.
 Longitud en m.: 522.
 Materiales: Conductores: Subt. 3 (1 x 50) mm.².

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Villanueva de la Vera.
 Número de transformadores: 1.
 Tipo: Interior.
 Potencia: 250 KVA.
 Relación de transformación: 13.200 ± 5 %
 380/220 V.
 Presupuesto en pesetas: 6.687.219.
 Finalidad: Mejora del Servicio.
 Referencia del expediente: AT-3.881.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2.617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 21 de mayo de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de IBERDUERO, S.A., con domicilio en Cáceres, P. Sánchez Asensio, número 1, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2.617/66 de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a IBERDUERO, S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación de Plasencia.
 Final: Botella terminal cable subterráneo del CT «Catedral».
 Términos municipales afectados: Plasencia.
 Tipo: Aérea.
 Tensión de servicio: 13'2 KV.
 Longitud en m.: 666.
 Materiales: Apoyos hormigón y metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores tipo cadena. Conductores. Al-Ac 54'6 mm.².