

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 61, línea AT. Navalmaral-Rosalejo, propiedad de Hidroeléctrica Española, S. A.

Final: CC. TT. proyectados.

Términos municipales afectados: Rosalejo.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 15 KV.

Longitud en metros: 4.650.

Materiales: Apoyos metálicos galvanizados. Crucetas metálicas. Aisladores cadena. Conductores 3x54, 3x31'10 mm.² de Al-Ac.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Parcelas de Rosalejo.

Número de transformadores: 5.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 3 (125), 160, 100 KVA.

Relación de transformación: 15.000/20.000 \pm 5%/220/380 V.

Presupuesto en pesetas: 34.134.664.

Finalidad: Riegos y secaderos.

Referencia del expediente: AT-3.916.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 11 de julio de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de César Ramírez Fernández, con domicilio en Doctor Marañón, 2, Cáceres, solicitando autorización de una instalación

eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 2 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la Industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a César Ramírez Fernández, el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 1, línea particular de don Enrique de las Casas Sánchez.

Final: C. T. proyectado.

Términos municipales afectados: Pueblonuevo de Miramontes.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 15 KV.

Longitud en metros: 672.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Extrarradio Pueblonuevo de Miramontes.

Número de transformadores: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: 15.000 \pm 5% 398/230 V.

Presupuesto en pesetas: 5.575.022.

Finalidad: Riegos, secadero y vivienda.

Referencia: A.T.-3.835.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 11 de julio de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

V. Anuncios

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y COMERCIO

CONCURSO-SUBASTA de maderas procedentes de construcción de pistas en el monte de U. P. número 100, denominado «SIEDRA DE PINOFranqueado» del mismo término municipal.

ANUNCIO-SUBASTA

A los veinte días hábiles a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el «DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA», tendrá lugar a las DOCE HORAS, en las oficinas del Servicio de Ordenación Forestal en Cáceres, Avda. Gral. Primo de Rivera, 2-7.^a planta, la subasta de maderas procedentes de construcción de pistas en el