

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Anexo Ferial n.º 1 de Cía. Sevillana de Electricidad, S. A.
 Final: C.T. que se describe.
 Tipo: Subterránea.
 Longitud en Km.: 0'006.
 Tensión de servicio: 15-20 KV.
 Conductores: Al 3(1x95) mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Feria Muestras de Zafra.
 Tipo: Cubierto.
 Potencia: 400 KVA.
 Relación de transform.: 15-20/0'22-0'127 KV.
 Finalidad de la instalación: Electrificación ferial.
 Presupuesto: 2.747.210 ptas.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.
 Referencia: 22.371.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Badajoz, 27 de septiembre de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Vitso el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Ricarda Pérez Alegre y Natalio Pérez, con domicilio en calle Pinalejo, 3. Aldeanueva de la Vera (Cáceres), solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Ca-

pítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,
 Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Ricarda Pérez Alegre y Natalio Pérez el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea AT-Subestación Puente de Cuaterno hasta «Los Huertos del Sacristán».
 Final: Apoyo s/n.
 Términos municipales afectados: Collado de la Vera.
 Tipo: Aérea.
 Tensión de servicio: 13'2 KV.
 Longitud en m.: 17.
 Materiales: Apoyos metálicos. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.². Aisladores de vidrio tipo cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Finca «Los Huertos».
 Número de transfor.: 1.
 Tipo: Intemperie.
 Potencia: 100 KVA.
 Relación de transformación: 13.200 ± 5 % 380/220 V.
 Presupuesto en pesetas: 1.148.935.
 Finalidad: Electrificación rural.
 Referencia del expediente: AT-3.930.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 27 de septiembre de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

V. Anuncios

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de octubre de 1985, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, por la que se convoca concurso para la adjudicación del proyecto y obras de reparación de cubiertas en la U.V.A. de Mérida y Cerro de Reyes en Badajoz.

OBJETO: Reparación y mejora de cubiertas

en la U.V.A. de Mérida y Cerro de Reyes en Badajoz.

TIPO DE LICITACION: Sin fijar en virtud del Art. 113 de R.G.C.E.

PLAZO DE EJECUCION: 3 meses.

COMIENZO DE LAS OBRAS: El día hábil siguiente al de la recepción por el adjudicatario de la adjudicación definitiva.

FIANZA PROVISIONAL: Están dispensados de prestar esta fianza los contratistas que acrediten la clasificación requerida para concursar a la licitación.